



KEY PLAN
Scale 1:2000

- ### LEGENDA
- ① Vasca di sedimentazione
 - ② Grigliatore
 - ③ Pozzetto fanghi
 - ④ Pozzetto schiume
 - ⑤ Vasca seminterrata
 - ⑥ Magazzino
 - ⑦ Impianto trattamento fumi
 - ⑧ Filtri a carbone
 - ⑨ Cabina soffianti (2+1 di scorta) da insonorizzare
 - ⑩ Stazione di sollevamento (3 pompe)
 - ⑪ Ufficio peso/guardiana
 - ⑫ Locale uffici/laboratori/servizi
 - ⑬ Vasca acque finite
 - ⑭ Baie fanghi
 - ⑮ Area microraccolta
 - ⑯ Filtropressa 800x800 (60 piastre - camera 40mm)
 - ⑰ Chimico-fisico in continuo
 - ⑱ Preparazione polietiloliti
 - ⑲ Pacco lamellare
 - ⑳ Vasca correzione pH (h=3m prefabbr. 30mc f.t.)
 - ㉑ Pompe dosatrici
 - ㉒ Nuova pesa interrata
 - ㉓ Bacino di contenimento in c.a. 18x25m h=0.70m
 - ㉔ Locale CPSS
 - ㉕ N.3 serbatoi da 10mc per materie prime
 - ㉖ Silos dissolutore latte di colce Ø1.50m 3mc
 - ㉗ Silos colce Ø2.44m Htot=7.70m 29mc
 - ㉘ Filtrocoalea
 - ㉙ Trattamento bottini
 - ㉚ Vasche interrate in c.a. (h=0.7±1.2m f.t. 10±12mc)
 - ㉛ Baie di stoccaggio
 - ㉜ Baia materie prime/secondo soil washing
 - ㉝ Soil washing
 - ㉞ Cabina elettrica CB1
 - ㉟ Cabina elettrica CB2
 - ㊱ Cabina elettrica CB0
 - ㊲ Accumulo e disidratazione fanghi
 - ㊳ Quadri elettrici
 - ㊴ Trattamento chimico-fisico
 - ㊵ Trattamento biologico a fanghi attivi
 - ㊶ Accumulo acque depurate a ricircolo
 - ㊷ Stoccaggio reagenti chimici
 - ㊸ Serbatoio gasolio 3mc (dim. 1.50x2.45xH1.90)
 - ㊹ Locale quadri biologico
 - ㊺ Quadro elettrico chimico-fisico
 - ㊻ Deposito temporaneo rifiuti autoprodotti
 - ㊼ Serbatoio fanghi (da biologico)

AREA A VERDE	
LIMITE DI PROPRIETA'	
NUOVA PAVIMENTAZIONE	



Impianto per il trattamento e
recupero dei rifiuti non pericolosi

STUDIO DUE ESSE

STUDIO DUE ESSE s.r.l.
Via Mazzini, 2
40132 Bologna
Tel. 051/2345678
Fax 051/2345679
P.IVA: 01056610395

PROGETTO DEFINITIVO

Sito industriale di Toscanella di Dozza

ELABORATO PD B.10

Pianta fabbricati - Stato comparato - Tav. 1di3

00	30/01/2023	1:200 1:100	EMISSIONE PER PAUR	Curella	Francesconi	Salvotti
Rev.	Data	Scala	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato