

INQUADRAMENTO GENERALE
SCALA 1:200.000

LEGENDA

- SITO - AREA CATASTALE
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- RECINZIONE IN PROGETTO
- TRACKER - TIPO 1 (1x12 MODULI)
- TRACKER - TIPO 2 (1x24 MODULI)
- VIABILITÀ INTERNA - LARGHEZZA 4 m
- FASCIA DI MITIGAZIONE ESTERNO RECINZIONE - LARGHEZZA 2,5 m

CABINATI

- LOCALE GUARDIANA E CONTROLLO ACCESSI
- MAGAZZINO
- POWER STATION
- CABINA UTENTE
- CABINA DI CONSEGNA


DPA

- DPA LINEE MT - 2,0 m
- DPA CABINE UTENTE - 1,5 m
- DPA POWER STATION - 4,15 m


CAVIDOTTI

- CAVIDOTTO MT INTERRATO - TIPO 1
- CAVIDOTTO MT INTERRATO - TIPO 2
- CAVIDOTTO MT INTERRATO - TIPO 3



TIPICO SEZIONE DI SCAVO "TIPO 1"
POSA DI SINGOLA TERNA DI CAVI MT,
LINEE DI SEGNALE E CORDA DI RAME NUDA INTERRATI



TIPICO SEZIONE DI SCAVO "TIPO 2"
POSA DI n.2 TERNE DI CAVI MT,
LINEE DI SEGNALE E CORDA DI RAME NUDA INTERRATI



TIPICO SEZIONE DI SCAVO "TIPO 3"
POSA DI n.3 TERNE DI CAVI MT,
LINEE DI SEGNALE E CORDA DI RAME NUDA INTERRATI



1		MP	SZ	LC	02/2024
0		MP	SZ	LC	12/2023
REV.	DESCRIZIONE	DISEG.	CONTROL.	APPROV.	DATA

Montana

Montana SpA
Via Carlo Farini, 6
20140 Milano
Milano (sede certificata ISO) Brescia Palermo Cagliari Roma Siracusa

Tel. +39 02 541.187.9
Fax +39 02 541.289.0
www.montanaspa.it

PUBBLICAZIONE
Cap. Soc. 600.000,00 €

Comittente

GREEN FROGS PARMA s.r.l.

Progettisti

ING. LAURA CONTI
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

Oggetto

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "PARMA"
POTENZA NOMINALE 16,21 MWp
COMUNI DI MONTECHIARUGOLO E TRAVERSETOLO (PR)
SCREENING DI VIA

Tavola

PERCORSO CAVI MT - INQUADRAMENTO IMPIANTO 1

N. Tav.

T12.1



N. Rf.

3162_5916_PA_VVIA_T12_REV1_PERCORSO CAVI MT

Scala

1:1500

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA



INQUADRAMENTO GENERALE
SCALA 1:200.000

LEGENDA

- SITO - AREA CATASTALE
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- RECINZIONE IN PROGETTO
- TRACKER - TIPO 1 (1x12 MODULI)
- TRACKER - TIPO 2 (1x24 MODULI)
- VIABILITÀ INTERNA - LARGHEZZA 4 m
- FASCIA DI MITIGAZIONE ESTERNO RECINZIONE - LARGHEZZA 2,5 m

DPA

- DPA LINEE MT - 2,0 m
- DPA CABINE UTENTE - 1,5 m
- DPA POWER STATION - 4,15 m


CABINATI

- LOCALE GUARDIANA E CONTROLLO ACCESSI
- MAGAZZINO
- POWER STATION
- CABINA UTENTE
- CABINA DI CONSEGNA


CAVIDOTTI

- CAVIDOTTO MT INTERRATO - TIPO 1
- CAVIDOTTO MT INTERRATO - TIPO 2
- CAVIDOTTO MT INTERRATO - TIPO 3


TIPICO SEZIONE DI SCAVO "TIPO 1"
POSA DI SINGOLA TERNA DI CAVI MT,
LINEE DI SEGNALE E CORDA DI RAME NUDA INTERRATI




TIPICO SEZIONE DI SCAVO "TIPO 2"
POSA DI n.2 TERNE DI CAVI MT,
LINEE DI SEGNALE E CORDA DI RAME NUDA INTERRATI




TIPICO SEZIONE DI SCAVO "TIPO 3"
POSA DI n.3 TERNE DI CAVI MT,
LINEE DI SEGNALE E CORDA DI RAME NUDA INTERRATI



SCALA 1:1500 - 1 cm = 15 m



REV.	DESCRIZIONE	MP	SZ	LC	DATA
1		MP	SZ	LC	02/2024
0		MP	SZ	LC	12/2023

		Montana SpA Via Carlo Farini, 6 20140 Milano Milano (sede certificata ISO) Brescia Palermo Cagliari Roma Siracusa		Tel. +39 02 541.18173 Fax +39 02 541.28901 www.montana.it P.IVA 104.077.0156 Cap. Soc. 600.000,00€	
Comittente					
GREEN FROGS PARMA s.r.l.					
Progettisti					
ING. LAURA CONTI Iscritta all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726					
Oggetto					
IMPIANTO FOTOVOLTAICO "PARMA" POTENZA NOMINALE 16,21 MWp COMUNI DI MONTECHIARUGOLO E TRAVERSETOLO (PR) SCREENING DI VIA					
Tavola				N. Tav.	
PERCORSO CAVI MT - INQUADRAMENTO IMPIANTO 2				T12.2	
No. Rif.				Scala	
3162_5916_PA_VVIA_T12_REV1_PERCORSO CAVI MT				1:1500	
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA					