

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

## POSTA PEC

Hera S.p.A.

[direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it](mailto:direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it)

e p.c.

ARPAE AACM

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA**, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“Potenziamento depuratore capoluogo San Pietro in Casale”**, presentato da **Hera S.p.A.** localizzato nel comune di **San Pietro in Casale (BO)** - [Fasc. 1311/14/2024] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al Prot. 14/02/2024.0145483, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. completare la Relazione Previsionale di Impatto Acustico con la valutazione in periodo notturno, visto che il depuratore lavora anche di notte;
2. poiché l'impianto ricade in Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura, normato dall'art. 20 del PSAI e ripreso dal PTM, è necessario prevedere un volume di laminazione adeguato alla superficie impermeabilizzata;
3. in considerazione del rischio alluvione segnalato nel PGRA, in base al quale l'impianto ricade nello scenario P2 per il reticolo secondario di pianura, dato dallo Scolo Raveda che corre in prossimità dell'impianto esistente, presentare una valutazione di compatibilità idraulica, facendo eventualmente riferimento all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni esposti. A tal proposito si chiede di fornire l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato del non aumento o accettabilità del rischio residuo riguardo all'ampliamento dell'impianto proposto.

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6953  
fax 051.527.6095

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi. 1311	550	180	10			Fasc. 2024	14	

di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

*(nota firmata digitalmente)*

Bologna, 21/02/2024

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail [mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it](mailto:mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it)

SRM: Richiesta\_integrazioni\_Hera\_S. Pietro in Casale.docx