

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Comune di Bologna

protocollo generale@pec.comune.bologna.it

e p.c.

ARPAE AACM

aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“progetto per la realizzazione di una sopraelevazione mediante una struttura in carpenteria metallica amovibile presso il parcheggio Staveco”**, presentato da **Comune di Bologna** localizzato nel comune di **Bologna (BO)** - [Fasc. 1311/19/2024] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al Prot. 29/02/2024.0215485 e perfezionata in data 1 marzo 2024, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. per meglio valutare gli impatti potenziali che l'opera potrebbe generare si chiede di specificare la rappresentatività delle giornate scelte per la valutazione di traffico anche rispetto ad eventuali situazioni di criticità che possono avvenire durante l'anno;
2. dato che alcuni esemplari arborei saranno circondati dalla nuova struttura, specificare che tipo di interventi saranno effettuati sulle piante al fine di consentire l'installazione e la permanenza della struttura senza compromettere la loro vitalità;
3. la stima dell'impatto acustico del progetto, strettamente legata alla modifica dei flussi di traffico in post operam rispetto agli attuali, è stata eseguita esclusivamente in termini qualitativi (diminuzione coda in ingresso, diminuzione macchine in ricerca della sosta, ecc.). Supportare le valutazioni in modo quantitativo, ovvero ipotizzando quale sarà il flusso di traffico previsto in esercizio (ad ultimazione del progetto) e stimandone le ricadute (positive o negative) sulla matrice in oggetto.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi. 1311	550	180	10			Fasc. 2024	19	

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 08/03/2024

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

SRM: Richiesta_integrazioni_Comune di Bologna_Staveco.docx