

rif.prot. SUAP n°

Oggetto: Pratica VV.F. n° 22580
Valutazione Progetto, richiesta di integrazioni
Comparto "C4"
Ditta IREN AMBIENTE SPA (PAIP-POLO AMB. INTEGR.GEST.RIF. DELL'ATO) sita
in STRADA DELLA LUPA - LOC. UGOZZOLO SN, 43122 Parma

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 20939 del 21/12/2023 per le seguenti attività soggette:

34.2.C	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche...
36.2.C	Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, q.tà > 500.000 kg
44.2.C	Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg
70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
43.2.C	Depositi di prodotti in gomma, pneumatici e simili (q.tà > 50.000 kg)

per consentire al responsabile dell'istruttoria tecnica Paolo Cicione di esprimere il parere di competenza, si richiedono le seguenti integrazioni alla documentazione allegata all'istanza:

Specificare la natura dei trasformatori elettrici e se sono presenti di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³ .
Considerato la rilevanza assunta dall'impianto sprinkler a schiuma, quale misura di compensazione delle misure di sicurezza in soluzione alternativa, e in quanto tale indicato sempre disponibile, devono essere dettagliati i criteri di progettazione che garantiscono l'affidabilità e la funzionalità del sistema.
Devono essere esplicitate le lunghezze massime delle vie di esodo e dei corridoi ciechi e confrontate con lunghezze massime di progetto calcolati tenendo conto degli incrementi consentiti dal Codice in relazione ai requisiti antincendio aggiuntivi.
Devono essere approfonditi i rischi di natura elettrica per gli operatori vigili del fuoco come richiesto dalla Nota prot EM 622/867 del 18/02/2011.

Il richiedente può inviare la documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di questa comunicazione, trascorso il quale questo Comando esprimerà comunque il parere di competenza.

Il termine previsto dall'art. 3 del DPR 151/11 viene interrotto e riprenderà alla data di ricezione della documentazione richiesta.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Paolo Cicione
(firmato digitalmente)

Per il COMANDANTE PROVINCIALE
Il Vice Comandante Vicario