



AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGHE DIRIGENZIALI

DOTT.SSA VALENTINA FAVERO

POSTA PEC

Agli Enti in indirizzo

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato “potenziamento fonte geotermica di Ferrara ed estensione rete teleriscaldamento efficiente” localizzato in loc. Casaglia nel Comune di Ferrara (FE) – proposto da Enel Green Power Italia S.r.l. (rappresentante unico, capogruppo e impresa mandataria del RTI costituito con la società Hera s.p.a. - impresa mandante)

Comunicazione esito verifica di completezza ai sensi dell'art.15, comma 5, della L.R. 4/2018 e dell'art. 27 bis, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

A seguito della comunicazione, inviata dalla Regione Emilia-Romagna, con nota Prot. 21/12/2023.1265229, agli Enti interessati, relativa alla richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata per la procedura di VIA in oggetto, sono pervenute le seguenti comunicazioni:

- Lepida S.c.p.A., con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 02/01/2024.0001907, ha comunicato che non si rilevano sottoservizi nell'area d'intervento.
- TIM S.p.A., con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 10/01/2024.0018008, ha espresso per quanto di competenza parere favorevole subordinato a delle indicazioni.
- ARPAE SAC Ferrara, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 16/01/2024.0036537, ha comunicato l'adeguatezza della documentazione presentata.
- Università degli Studi di Ferrara, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo al Prot. 16/01/2024.0037359, ha richiesto integrazioni in merito alle caratteristiche delle reti ai sistemi di monitoraggio.
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Ferrara, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 18/01/2024.0046458, ha comunicato che non sono emerse interferenze con il reticolo idrografico di competenza dell'Agenzia e che non si ravvisano profili di competenza né elementi che comportino specifiche valutazioni da parte della stessa Agenzia.
- Comune di Ferrara, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 18/01/2024.0049748, ha comunicato che non si hanno richieste di integrazione per quanto riguarda la verifica di completezza documentale.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1317	550	180	20		Fasc.	2023	28

- Provincia di Ferrara, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 22/01/2024.0058478, ha comunicato la necessità di integrare la documentazione presentata al fine della variante agli strumenti di pianificazione comunale.
- Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 23/01/2024.0061307, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Tali pareri sono consultabili nella sezione “verifica di completezza” e “pareri” della banca dati delle valutazioni ambientali al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6135>

La verifica di completezza documentale si conclude, quindi, con la richiesta di integrare gli elaborati progettuali nel modo seguente:

1. In merito alla variante agli strumenti di pianificazione comunale, si dovrà presentare un Rapporto Ambientale, ovvero la valutazione dell'eventuale esclusione dalla Valsat, ai sensi dell'art. 19 della LR 24/2017.
2. In merito al parere preventivo antincendio:
 - a. in prossimità del deposito di gasolio, predisposto per l'alimentazione dei gruppi elettrogeni, viene evidenziata sull'elaborato grafico la presenza di un deposito di oli. Specificare il quantitativo di oli presenti. Si ricorda che, qualora tale deposito fosse superiore a 1 mc si prefigurerebbe la presenza dell'attività 12.A (fino a 9 mc) o 12.B (oltre a 9 mc) all'I D.P.R. 151/2011 e come tale andrebbe attivato adeguato procedimento di prevenzione incendi ai sensi degli artt. 3 o 4 D.P.R. 151/2011. Qualora tale deposito risultasse inferiore ad 1 mc lo stesso dovrà comunque essere oggetto di apposita valutazione del rischio e dotato di adeguate apparecchiature antincendio ai sensi della normativa vigente e/o dei criteri generali di prevenzione incendi;
 - b. si evidenzia la presenza di un manufatto non specificato all'interno della linea che delimita la distanza di sicurezza di cui al Capo II artt. 1 e 2 tabella 2 del D.M. 13/07/2011 e s.m.i. e pertanto, qualora tale manufatto rientri nella fattispecie degli elementi citati nei suddetti articoli che devono rispettare la suddetta distanza di sicurezza, anche tale manufatto dovrà distare 3 m dai gruppi elettrogeni.
3. Considerato il raddoppio dei volumi di emungimento e di reiniezione associato ad un potenziale aumento anche dei ratei di reiniezione, si chiede di specificare le caratteristiche delle reti attualmente esistenti e i sistemi dedicati ai monitoraggi: sismico, della deformazione del suolo e della pressione di poro. Si ricorda che come indicato negli Indirizzi e Linee Guida del Ministero è opportuno che tali monitoraggi inizino (almeno) un anno prima dell'inizio delle nuove attività industriali, dovranno continuare per tutta la durata della concessione e per un ulteriore anno dopo la conclusione delle attività.
4. Atteso che trattasi di intervento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), giusto Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 435 del 23/12/2022 (Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”), si chiede la valutazione di conformità dell'intervento al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH).

5. Allegare l'atto notarile per attribuzione procura speciale a Rossi Simone, così come riportato nel file "Elenco Elaborati".

Si chiede pertanto ai proponenti di inviare via PEC la documentazione aggiornata ai fini della completezza entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presente.

Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

Nel caso in cui i file delle integrazioni siano di dimensioni elevate, il proponente dovrà inviare la PEC di risposta alla presente richiesta allegando il solo elenco degli elaborati. Tali elaborati dovranno essere contestualmente inviati alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, Viale Fiera, 8 – 40127 Bologna, su supporto informatico (CD/DVD o chiavetta USB).

Cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Favero
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 23/01/2024

Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico VIA: dott.ssa Valentina Favero

Per informazioni contattare i funzionari della Regione Emilia - Romagna:

Ing. Susana Ruiz Miguel - e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

Ing. Dalila Birtolo – e-mail dalila.birtolo@regione.emilia-romagna.it

SRM-DB Esito verifica completezza Geotermico Casaglia.docx

Indirizzario

Enel Green Power Italia S.r.l.
enelgreenpoweritalia@pec.enel.it

Hera S.p.A.
heraspadirezioneteleriscaldamento@pec.gruppohera.it

Da inviare per conoscenza

Comune di Ferrara
comune.ferrara@cert.comune.fe.it

Provincia di Ferrara
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

**Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province
di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**
sabap-bo@pec.cultura.gov.it

Arpae Ferrara
aofe@cert.arpa.emr.it

AUSL Ferrara – Dip. Sanità Pubblica
dirdsp@pec.ausl.fe.it

Comando provinciale Vigili del Fuoco - Ferrara
com.ferrara@cert.vigilfuoco.it

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e
la Protezione Civile - Servizio Sicurezza
territoriale e protezione civile Ferrara**
stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it

**MISE SETTORE: III° - Reti e servizi di
comunicazione elettronica**
dgscerp.div14.ispembr@pec.mise.gov.it

**Comando Militare Esercito Emilia-Romagna
Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari**
cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Marina Militare
Comando Marittimo Nord (MARINANORD)
marina.nord@postacert.difesa.it

Aeronautica Militare
Comando I Regione Aerea Reparto territorio e patrimonio Ufficio Servitù Militari
aeroregione1@postacert.difesa.it

Snam Rete Gas S.p.A.
centrovigo@pec.snam.it

Terna Rete Italia S.p.A.
dipartimento-centronord@pec.terna.it
connessioni@pec.terna.it

e-distribuzione S.p.A
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Inrete Distribuzione Energia S.p.A
inrete_distribuzione@legalmail.it

ACANTHO S.p.A
acantho@pec.gruppohera.it

Fastweb S.p.A
fastweb@pec.fastweb.it

Lepida S.p.A
segreteria@pec.lepida.it

Open Fiber S.p.A
openfiber@pec.openfiber.it

Università di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Fisica e Scienze della Terra
ateneo@pec.unife.it

TIM S.p.A
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Wind Tre S.p.A.
wintrenordest@pec.windtre.it

Regione Emilia- Romagna
• Settore difesa del territorio
• Area Tutela e Gestione Acqua