

Prot. n. 2025/A/2392
del 19/02/2025



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT VI – EMILIA ROMAGNA E MARCHE
UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

Tipo di verifica: VERIFICA TECNICA DI PRIMO IMPIANTO
Ramo d'imposta: ENERGIA ELETTRICA PER USO PROPRIO

L'anno 2025 il giorno 18 del mese di febbraio presso la sede dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna a seguito sopralluogo avvenuto in data odierna presso la piattaforma di ormeggio off-shore "Terminale Marino PIR Petroli", localizzata a circa 8,5 km a largo di Punta Marina (RA) i sottoscritti

VERBALIZZANTI:

SCARPATI Gennaro Funzionario Doganale

FINI Giuseppe Funzionario Doganale

nell'esercizio della funzione di Ufficiali di Polizia Tributaria, redigono il presente verbale nei confronti di:

PARTE

<i>Società</i> SNAM FSRU ITALIA S.r.l.		
<i>Sede legal:</i> Piazza Santa Barbara, 7 – San Donato Milanese (MI)		<i>Sede operativa:</i> piattaforma di ormeggio off-shore "Terminale Marino PIR Petroli", localizzata a circa 8,5 km a largo di Punta Marina (RA)
<i>Codice fiscale/Partita Iva</i> 11313580968	<i>Codice ditta – Prod. EE da rilasciare (RAE02081M)</i>	<i>Codice ditta – Deposito minore da rilasciare</i>
<i>Telefono</i> 02/37031	<i>Fax</i>	<i>Pec:</i> snamfsritalia@pec.snam.it <i>Mail:</i> snamfsritalia@snam.it
<i>attività esercitata</i> LIQUEFAZIONE GAS PER TRASPORTO MARITTIMO FUORI DEL SITO (52.22.01)		
<i>attività esercitata</i> OFFICINA DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER USO PROPRIO		
<i>Negli atti appresentata da</i> Carlo MANGIA		<i>nella veste di</i> Procuratore Speciale (procura del 28/02/2023)
<i>Codice fiscale</i> MNGCRL64E07D611B	<i>nato a</i> Fiorenzuola d'Arda (PC)	<i>Il</i> 07/05/1964
<i>identificato a mezzo</i> Carta Identità n. AX5021849 rilasciata dal Comune di Fiorenzuola d'Arda il 30/07/2016 (scad. 07/05/2027)		

DT VII - EMILIA ROMAGNA E MARCHE
Ufficio delle Dogane Ravenna

48122 - Ravenna, Via Darsena San Vitale, 48 – Telefono +39 0544.435911 – Fax +39 0544.435981
e-mail dogane.ravenna@adm.gov.it - pec dogane.ravenna@pec.adm.gov.it

PREMESSA

La Società SNAM FSRU ITALIA Srl sopra identificata, in data 10/09/2024 ha presentato all'Ufficio delle Dogane di Ravenna, ai sensi dell'art. 53 del T.U. Accise approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, la denuncia di attivazione per l'officina di produzione energia elettrica, acquisita agli atti d'Ufficio con il prot. n. 30246/RU del 16/09/2024.

Nella medesima documentazione la società manifestava la volontà di stipulare una convenzione per i consumi forfettari di energia elettrica, considerato l'uso limitato (**300 ore annue stimate**) del gruppo elettrogeno di soccorso installato a bordo della nuova piattaforma di ormeggio (cosiddetta AREA DECK) offshore "Terminale Marino PIR Petroli".

Tale piattaforma per quanto dichiarato è sita a circa 8,5 km a largo di Punta Marina (RA) con alimentazione primaria realizzata mediante collegamento alla rete elettrica nazionale attraverso una cabina posta in area ex-Sarom a Punta Marina (RA) e posa di un cavo elettrico in MT posato a mare.

Si evidenzia che la gestione operativa di SNAM FSRU ITALIA Srl della condotta di trasferimento del GN prodotto in fase di rigassificazione passa alla Società SNAM RETE GAS SpA al punto della valvola a sfera n. di serie R2325300030001 posta sulla condotta da 26" di collegamento con la terraferma.

ACCESSO

In data odierna i sottoscritti verbalizzanti, su incarico dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna prot. n. 637/RI/2025 ed avvalendosi dei poteri conferiti dall'articolo 18 del T.U. di leggi sulle Accise approvato con D. Lgs. 26/10/1995, n. 504, previ accordi telefonici, si sono presentati presso il molo Dalmazia di Punta Marina (RA), dal quale si sono poi recati presso il sito operativo posto sulla piattaforma di ormeggio off-shore localizzata a circa 8,5 km a largo di Punta Marina (RA), dove risulta installato il gruppo elettrogeno di soccorso a bordo della piattaforma di ormeggio (AREA DECK) offshore, al fine di procedere alle attività di verifica tecnica suppletiva di impianto per l'attivazione di un nuovo gruppo elettrogeno alimentato a gasolio.

La ricognizione in campo è avvenuta in data odierna con la continua presenza del Sig. Carlo Mangia (MNGCRL64E07D611B) in qualità di Procuratore Speciale della Società per il contraddittorio e l'assistenza al sopralluogo per le operazioni di verifica odierne nonché firma degli atti inerenti (*procura del 28/02/2023 in allegato*).

Prima di iniziare la verifica, i funzionari verbalizzanti ha informato la Parte:

- che lo scopo del sopralluogo è quello di riscontrare la denuncia presentata, la rispondenza



delle informazioni fornite con lo stato di fatto oggi accertato. La verifica, prevista dal art. 53, comma 1- lettera b), del Testo unico delle accise, approvato con D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 (T.U.A.) e successive modificazioni, ha il compito di controllare l'assetto tecnico fiscale dell'officina elettrica;

- della facoltà di farsi assistere da un professionista, illustrandogli altresì i diritti e gli obblighi riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche di cui all'art. 12 della legge 212/2000.

Esperate le formalità di rito si è proceduto all'esame degli atti tecnici inerenti alla pratica ed alla successiva ricognizione delle parti d'impianto d'interesse fiscale.

ATTIVITÀ SVOLTA

La Società Snam FSRU, svolge l'attività di importanza primaria, come da esame della visura della Camera di Commercio, di "LIQUEFAZIONE GAS PER TRASPORTO MARITTIMO FUORI DEL SITO", di cui al codice Ateco 52.22.01, nell'ambito del progetto "FSRU Ravenna", finalizzato all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale, mediante la realizzazione di un Terminale di Rigassificazione tramite l'ormeggio stabile del mezzo navale tipo FSRU (*Floating Storage & Regassification Unit*) "BW Singapore", che verrà ormeggiata a circa 8,5 km dalla costa ravennate (quindi entro le 12 miglia delle acque internazionali) al largo di Punta Marina ed in particolare presso il "Terminale Marino PIR Petroli" ¹, (cd. "Piattaforma Petra") per consentire lo stoccaggio e la vaporizzazione di GNL e la realizzazione delle connesse infrastrutture per il trasferimento del gas naturale tramite condotta e relativi impianti, per l'allaccio alla rete di trasporto esistente.

In tale contesto, la Parte ha dichiarato che l'installazione del gruppo elettrogeno in questione è riferita ad un utilizzo esclusivo di soccorso nell'eventualità di mancata fornitura dell'energia elettrica dalla nave impianto o dalla rete a terra.

¹ Si evidenzia, a tal riguardo, che Snam FSRU Italia S.r.l. ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi e con gli effetti di cui all'Art. 5 del D.L. 50/2022, con decreto n. 3 del 7 novembre 2022, dal quale risulta che:

- Snam FSRU Italia S.r.l., per il tramite della propria controllata Ravenna LNG Terminal S.r.l. Unipersonale, ha la disponibilità del terminale marino sito in mare Adriatico nel tratto antistante il litorale di Punta Marina Terme (Ravenna) e dei relativi tratti di tubazioni di collegamento a terra (*l'oleodotto*) ivi inclusa la Cabina di arrivo.
- Ravenna LNG Terminal S.r.l. Unipersonale (ora fusa per incorporazione nella Snam FSRU Italia S.r.l.) risultava titolare, a seguito di scissione parziale e proporzionale della PETRA S.r.l., della concessione rilasciata con Atto Formale n. 58 del 30 dicembre 2015, in relazione alla quale, con nota acquisita a Prot. n. 11301 del 20.10.2022, aveva trasmesso all'AUTORITA' dichiarazione di rinuncia "al fine di consentire il rilascio a favore di Snam FSRU Italia S.r.l. della concessione demaniale dalla stessa richiesta".

FATTO

In data odierna i sottoscritti verbalizzanti hanno proceduto ad effettuare il sopralluogo, in applicazione a quanto previsto dall'art. 53 del T.U.A. approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per la ricognizione dell'officina di produzione energia elettrica.

Al riguardo si procede in data odierna, su richiesta della Parte, alle sottoindicate attività di verifica per l'attivazione di un nuovo gruppo elettrogeno di soccorso da 600 kW mediante verifica dello stato dei fatti e rilievo dei valori iniziali delle misure del quadro GE.

ATTIVAZIONE NUOVO GRUPPO ELETTOGENO DI SOCCORSO DA 600 kW

In sede di sopralluogo è stata eseguita la ricognizione generale dell'officina di produzione energia elettrica.

Per la descrizione dettagliata del funzionamento si rimanda alla consultazione dell'allegata documentazione tecnica.

Si riportano di seguito i dati di targa:

GRUPPO ELETTOGENO		
Marca CIPRIANI - mod. C825X.68 B-P		
Motore	<i>Marca</i>	Badouin
	<i>Modello</i>	6M33G825/5
	<i>Matricola</i>	3721K001088
	<i>Potenza nominale</i>	725 kW
	<i>Combustibile</i>	gasolio
	<i>Serbatoio interno</i>	2.500 litri
Generatore	<i>Marca</i>	Meccalte
	<i>Modello</i>	ECO40-VLT4
	<i>Matricola</i>	V098210
	<i>Potenza</i>	750 kVA; cos ϕ 0,8; Potenza att. 600 kW
	<i>Frequenza</i>	50 Hz
	<i>Corrente</i>	1083 A
	<i>Tensione nominale</i>	400 V
	<i>Numero di giri</i>	1.500 giri/minuto
Quadro GE <i>Letture al 18/02/2025</i> <i>ore 12.00</i>	<i>Tempo di funzionamento</i>	8 h 30 m
	<i>Energia erogata</i>	161 kWh

CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA			
Marca	CEWE	Classe	C
Modello	Prometer 100	Tipo	Trifase
Matricola	WP055747	Frequenza	50/60 Hz
MID	M23 0598 0120/SG80180	Corrente	0,01 – 1 (10) A
Costante di integrazione	25.600,00 imp/kWh	Tensione	3x57,7/100...240/415 2x100... 240 V
Lettura iniziale del contatore		REG 1.8.0	00000001.3308
Lettura iniziale del contatore		REG 2.8.0	00000000.4506

L'integratore del suddetto contatore presenta 8 interi e 4 decimali.

Il contatore elettrico è installato, mediante inserzione semi-indiretta, con:

TRASFORMATORI AMPEROMETRICI DI MISURA (TA)					
MARCA	MODELLO	MATRICOLA N°	RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE	CLASSE	PRESTAZIONE
REG	TBS60	082251	1200/5	0,5	15.00 VA
REG	TBS60	082233	1200/5	0,5	15.00 VA
REG	TBS60	082226	1200/5	0,5	15.00 VA

COSTANTE DEL COMPLESSO DI MISURA "K" = 1/1

I suindicati trasformatori amperometrici di misura sono installati all'interno della cassetta alternatore, applicati sulle sbarre L1-L2-L3 di potenza. I 6 fili elettrici dei circuiti secondari degli stessi TA nonché quelli delle tre tensioni e del neutro vengono convogliati all'esterno della cassetta con cavo corrugato ininterrotto fino a raggiungere il centro di distribuzione e controllo apparecchiature.

In data 29/11/2023 risulta intervenuto il tecnico della ditta EQUA Srl, autorizzata con provvedimento prot. n. A44608 del 18/11/2011 dall'UD di Brescia, che ha provveduto ad eseguire le operazioni di taratura a carico reale del centro di misura con le proprie apparecchiature di misura campione certificate. Il relativo certificato di taratura n. ENV0330723 risulta rilasciato data 17/11/2023 con le attuali modalità di registrazione telematica.

Si evidenzia che la parte ha espresso la volontà di accedere ad una convenzione per i consumi forfettari di energia elettrica, prevedendone un uso limitato (300 ore annue stimate).

Pertanto, si provvederà con separato atto alla stipula di un Atto di Convenzione; i dati e le letture dei contatori si riportano a mero titolo di vigilanza.

La Parte ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio delle Dogane di Ravenna ogni variazione che comporti un incremento di consumo, da assumere coincidente con la produzione, superiore al 10% rispetto a quello sopra riportato.

Stoccaggio di gasolio per alimentazione gruppo elettrogeno

Riguardo l'alimentazione del generatore di soccorso A-801, lo stesso è dotato di due serbatoi di stoccaggio diesel:

- Uno, interno al generatore, della capacità di 2.500 litri;
- L'altro, esterno e denominato "V-801" con n. di serie T469 ed una capacità di 16.200 litri.

Quest'ultimo serbatoio viene collegato con tubazione coibentata fissa in metallo al serbatoio di servizio del gruppo stesso, posto nel basamento all'interno della cofanatura insonorizzata.

Ad ogni buon conto, si riportano tutti gli stoccaggi di gasolio presenti nell'impianto verificato:

PRODOTTO STOCCATO		N° identificazione sulla Planimetria	Tipologia (serbatoio fuori terra/interrato/rimovibile)	Uso	Capacità [mc]
1	Gasolio	V-801	Serbatoio metallico fuori terra	Stoccaggio	16,2 m ³
2	Gasolio	A-801	Serbatoio contenuto nel package del generatore di emergenza A-801	Servizio	2,5 m ³
3	Gasolio	P-702A	Serbatoio contenuto nel package della pompa antincendio P-702A	Servizio	1,5 m ³
4	Gasolio	P-702B	Serbatoio contenuto nel package della pompa antincendio P-702B	Servizio	1,5 m ³
5	Gasolio	A-901	Serbatoio GRU A-901	Servizio	1,0 m ³
TOTALE					22,7 m ³

Pertanto, essendo la capacità geometrica di stoccaggio di gasolio compresa tra i 10 mc ed i 25 mc, necessita dell'identificazione all'esercizio dell'attività di deposito minore.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI/FISCALI

In applicazione della vigente normativa in materia di accise sull'energia elettrica, riferimento T.U. accise approvato con D.L.vo n.504/95 e ss.mm.ii., la società istante dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

1. Munirsi di licenza fiscale di esercizio e relativo versamento del diritto annuale

La licenza di esercizio è soggetta al pagamento di un diritto annuale nella misura di € 23,24, ai sensi dell'art. 63 comma 3 lett. a) del T.U. Accise.

La licenza è efficace per l'anno solare nel quale è stata rilasciata; è da intendersi rinnovata automaticamente (salvo revoca) con il pagamento del relativo diritto annuale dall' 1 al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce (rif. art. 63 comma 4 del T.U.A.).

Il diritto di licenza per l'anno 2025 andrà versato per l'emissione della licenza di esercizio.

2. Versare l'accisa

Il canone annuo che la Società dovrà corrispondere a fronte dell'accisa dovuta sull'energia elettrica auto-consumata, prodotta dall'officina identificata di cui è esercente, sarà dettagliato in un successivo Atto di Convenzione.

Il pagamento dovrà essere effettuato con versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24 – accise), avendo cura di indicare il **codice tributo 2806** e come identificativo il codice d'accisa (o codice ditta) assegnato all'operatore quale soggetto obbligato.

A norma dell'art. 56, comma 5, del TUA i pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Decorso il termine stabilito e non avendo pagato in tutto od in parte l'imposta, si applicheranno, sulle somme non pagate, l'indennità di mora e gli interessi come previsto dall'art. 56, comma 6 del TUA.

Fa eccezione il pagamento riferito all'anno 2025 (in corso), che dovrà essere effettuato entro e non oltre **giorni 15 (quindici)** dalla data di stipula dell'atto di convenzione.

CONCLUSIONI

Eventuali modifiche o variazioni apportate allo stato di fatto risultante dalla presente verifica (variazioni societarie, impiantistiche) dovranno essere denunciate all'Ufficio delle Dogane di Ravenna ai sensi dell'art.53, comma 4, del T.U.A.

Il Legale Rappresentante della società istante è stato inoltre informato che, riguardo alla presente verifica, può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste all'Ufficio delle Dogane di Ravenna, Via Darsena San Vitale n.48, 48122 – Ravenna Telefono +39 0544/435911 – Fax 0544/435981 - PEC: dogane.ravenna@pec.adm.gov.it e che la presente verifica riveste carattere prettamente fiscale.

Vengono fatte salve le vigenti norme in materia di sicurezza antincendio, prevenzioni infortuni, tutela ambientale, e tutte le altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti ove previste.

In merito a quanto sopra descritto, la Parte spontaneamente dichiara: “*nulla*”.


La stessa dà atto che al termine della verifica tutta la documentazione esibita è stata restituita senza danni e che durante l'accesso non sono stati arrecati danni a persone e/o cose e che nulla è stato asportato.

Il presente processo verbale, costituito da n.8 pagine, viene redatto in 3 esemplari, che sono letti, confermati e sottoscritti dagli intervenuti:

- due esemplari vengono allegati alla denuncia di attivazione dell'officina, e trasmesse all'U.D. di Ravenna che provvederà a restituire un esemplare ratificato alla Parte;
- un esemplare è consegnato direttamente alla società per gli adempimenti immediati.

LA PARTE


Per la Società **SNAM FSRU ITALIA S.r.l.**

Carlo MANGIA


I VERBALIZZANTI


Gennaro Scarpati

Funzionario Doganale



Giuseppe Fini

Funzionario Doganale



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA

VISTO, SI RATIFICA

IL DIRIGENTE

Francesco PAPOFF

firmato digitalmente