



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Ufficio Prevenzione Incendi

tel. 0544-281512

@: com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Pratica n. 42080

Al legale rappresentante

SNAM RETE GAS SPA

PISCITELLI GIANNI

distrettoceor@pec.snam.it

Al SUAP del Comune di Ravenna

suap.comune.ravenna@legalmail.it

OGGETTO: DITTA/ATTIVITA' – SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO 21294 COLLEGAMENTO DN 900 (36") TRA PDE FSRU E NODO RAVENNA TERRA DP 75 – MOP 70 BAR – Lunghezza m. 31179,24 – Da località Punta Marina a Sant'Alberto - Ravenna

Visita tecnica di controllo – Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio prot. n. 16139 del 14-10-2024 per l'attività individuata nella 6.2.B dell'allegato I al DPR n. 151/2011

Il funzionario istruttore: DVD Dott. Ing. Vincenzo Cuttone

Con riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. n. 16139 del 14-10-2024 relativa alla attività precisata in oggetto,

- visti gli atti autorizzativi e i controlli relativi al metanodotto esistente disponibili presso l'archivio del Comando;
- visto l'esito del sopralluogo effettuato dal funzionario istruttore in oggetto indicato in data 18-12-2024;

si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

In assenza di modifiche, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, l'attestazione di rinnovo della conformità antincendio dovrà essere presentata entro il 14-10-2034.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 – 48121 Ravenna

e-mail ordinaria : comando.ravenna@vigilfuoco.it

e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545

e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Verbale di Visita Tecnica

DITTA SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO 21294 COLLEGAMENTO DN 900 (36") TRA PDE FSRU E NODO RAVENNA TERRA DP 75 – MOP 70 BAR – Lunghezza m. 31179,24 – Da località Punta Marina a Sant'Alberto – Ravenna

SCIA prot. n. 161439 del 14-10-2024

Scadenza rinnovo 14-10-2034

Pratica n. 42080

Attività n. 6.2.B dell'allegato I del DPR 151/2011

Sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio:

- Gas metano di rete

Impianti o apparecchiature pericolosi:

- Tubazioni metano e relativi fittings esistenti e modificati

Limitazioni di esercizio: nessuno

Mezzi di estinzione:

- nessuno

DV Vincenzo CUTTONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005

IL COMANDANTE

PETITTO

Firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 – 48121 Ravenna
e-mail ordinaria : comando.ravenna@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545
e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it