



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Ufficio Prevenzione Incendi
☎ 0544/281512

Al Procuratore protempore di
Snam Rete Gas s.p.a
Ing. Piscitelli Gianni
distrettoceor@pec.snam.it

Pratica n. 42710

OGGETTO: Controllo di prevenzione incendi ex art. 4 DPR 151/2011 presso METANODOTTO 21295 ALLACCIAMENTO FSRU RAVENNA DN 650 (26") TRATTO A TERRA E TRATTO A MARE sito in Ravenna (RA) – SCIA FINALE FASE 2
Visita tecnica di controllo – Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio prot.n. 4968 del 24.03.2025 per l'attività n. 6.2.B dell'allegato I al DPR n. 151/2011.
Il funzionario istruttore: VD Francesco Tricase

Con riferimento alla Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) prot.n. 4968 del 24.03.2025, relativa a SCIA FINALE FASE 2 - METANODOTTO 21295 ALLACCIAMENTO FSRU RAVENNA DN 650 (26") TRATTO A TERRA E TRATTO A MARE, PRESSIONE DI PROGETTO DP 100 – MOP 80 BAR – Lunghezza totale m. 11107,2 (dei quali 2448,50 m. tratto a terra + 8658,70 m. sealine). – comprensivi di SCIA Fase 1 pec del 11/10/2024,

- visto il progetto approvato con nota prot.n. 14871 del 06.10.2022 (solo Cat.B);
- visto l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio a firma dell'Ing. Piscitelli Gianni del 21.03.2025;
- esaminata la documentazione certificativa allegata alla suddetta istanza;
- visto gli esiti dei sopralluoghi effettuati dal funzionario istruttore indicato oggetto, in data 28.05.2025 per il tratto di metanodotto a terra e durante l'istruttoria per l'esame del Rapporto di Sicurezza definitivo del FSRU per il tratto di mare (valvola piattaforma coincidente con limite di batteria stabilimento RIR);

si attesta, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

In assenza di modifiche, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, l'attestazione di rinnovo della conformità antincendio dovrà essere presentata entro il 24.03.2035

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA	
V.le Randi 25 – 48121 Ravenna e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it e-mail certificata ufficio prevenzione incendi: com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it	Centralino uffici: tel 0544-281511 Sala operativa : tel 0544-281515 e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it e-mail certificata : com.salaop.ravenna@cert.vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Verbale di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi

DITTA **SNAM RETE GAS S.P.A.** SITA IN **RAVENNA**

Scadenza rinnovo 24.03.2035

Pratica n. 42710

Attività n./cat. 6.2.B dell'allegato I del DPR 151/2011

SCIA prot.n. 4968 del 24.03.2025 – SCIA Fase 2
(completamento SCIA Fase 1 prot. n. 16142 del 14.10.2024)

Sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio:

- Gas metano di rete

Impianti o apparecchiature pericolosi:

- Rete di distribuzione gas metano

Limitazioni di esercizio:

- Artt. 5 e 6 del DPR 151/2011: obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

Impianti ed attrezzature di protezione attiva:

- nessuno

VD Francesco Tricase

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

Per delega del Comandante
Il responsabile del procedimento
DV Vincenzo Cuttone

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA	
V.le Randi 25 - 48121 Ravenna e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it e-mail certificata ufficio prevenzione incendi: com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it	Centralino uffici: tel 0544-281511 Sala operativa : tel 0544-281515 e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it e-mail certificata : com.salaop.ravenna@cert.vigilfuoco.it