






VISTA PLANIMETRICA MURO IN C.A.
scala 1:200



CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI / ELEVAZIONI

Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1) aventi le seguenti caratteristiche:

Resistenza caratteristica cubica a 28 gg:	R _{ck} ≥ 45 N/mm ² (C 35/45)
Dimensione massima nominale dell'aggregato:	30 mm
Classe di esposizione:	struttura in classe di esposizione XA2
Rapporto acqua-cemento massimo:	≤ 0,50
Classe di consistenza allo scarico	S3 (abbassamento al cono da 100 mm a 150 mm)
(UNI EN 206-1 p.to 4.2.1):	
Contenuto minimo di cemento:	340 kg/mc
Controllo di accettazione	Tipo B
(NTC18 §11.2.5):	

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO EERE RIPORTATESULLA BOLLA DI CONSEGNA - E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE

ACCIAIO

Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C con le seguenti caratteristiche:

- Barre
f_{yk} ≥ 450 N/mm² f_{tk} ≥ 540 N/mm² (A_{gt})k ≥ 7,5%

Copriferro c = 60 mm
Tolleranza di copriferro L_c = (+ -) 5 mm

MANDRINO
MIN 70

SOVRAPPOSIZIONI MINIME
ARMATURE CORRENTI

Ø mm	L _{acc}
32	130
24	100

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO CON DATA NON ANTERIORE A TRE MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO IN STABILIMENTO

1	CHARMENTI CDS	MS	MM/CC	10/10/2021
0	PRIMA EMISSIONE	SOM	SS	AA
REV.	DESCRIZIONE	DISEGNA	CONTROL	APPROV.

Montana conoscere, progettare, rispettare l'ambiente		MontanaSpA Via Argentea 10/11 20145 Milano Milano (sede certificata ISO 9001) Sondrio Brescia Palermo Cagliari Roma		Tel. +39 02 54118173 Fax +39 02 54118980 www.montanaspainet.com P. IVA 044670306 Cod. Fisc. 000000006			
Committente PALLADIO TEAM FORNOVO srl Strada Neviano de Rossi, 51 Fornovo di Taro - Parma							
Progettati Dott. Ing. Alberto Angeloni Dott. Geol. Piero Simone							
Oggetto IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MONTE ARDONE NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER OPERAZIONI D1 E D15 - NUOVO ARGINE DI VALLE PROGETTO ESECUTIVO							
Tavola DETTAGLI ARMATURA FONDAZIONE MURO IN C.A.							N. Tav. 4B
N. R. 2582_4809_PE_T04B_Rev1_ARM_FOND E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA							