



Spett.li

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**
abap-pr@pec.cultura.gov.it

**Regione Emilia-Romagna
Area tutela e gestione dell'acqua**
Spectre@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Regione Emilia-Romagna
Settore Agricoltura Caccia e Pesca**
Ambiti Parma e Piacenza
stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it

**RER Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale
e la Protezione civile**
Servizio coordinamento interventi urgenti e
messa in sicurezza
stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia di Parma
Str. Martiri della Libertà, 15
43123 PARMA
protocollo@postacert.provincia.parma.it

Unione Montana Appennino Parma Est
protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it

Comune di Neviano degli Arduini
UTC
protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it

Comune di TIZZANO Val Parma
UTC
protocollo@postacert.comune.tizzano-val-parma.pr.it

AUSL
Dipartimento Sanità Pubblica Parma
Distretto SUD EST
serv_ipub_langhirano@pec.ausl.pr.it

Arpae Direzione Tecnica
ca. Dott. Giulio Kerschbaumer

ARPAE APAO
SSA/ST

PARMOSSA SRL
parmossa@legalmail.it

e p.c.

Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
V.le della Fiera, 8
40127 Bologna (BO)
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e smi, del *Progetto di variante sostanziale al progetto di impianto idroelettrico sul torrente Parmossa*, ubicato in località Molino Mercadanti, comuni di Neviano degli Arduini e Tizzano Val Parma (PR).
Comunicazione di pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, avvio del periodo di osservazioni e del procedimento.

Con nota acquisita al protocollo regionale prot. PG.2025.185960 del 25.02.2025, perfezionata con documentazione a completamento del 13.03.2025, il proponente PARMOSSA s.r.l., avente sede legale in Castelnovo ne' Monti (RE), via La Mapriana n° 4/c, ha presentato alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Parma, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il "Progetto di variante sostanziale al progetto di impianto idroelettrico sul torrente Parmossa", ubicato in località Molino Mercadanti, comuni di Neviano degli Arduini e Tizzano Val Parma (PR).

Il progetto proposto ricade nella categoria di modifica o estensione di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, e in particolare al punto B.2.60 denominato "*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)*", già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e pertanto sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 4/2018, la quale recepisce le disposizioni del Testo Unico dell'Ambiente (punto 2 lettera b) dell'Allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 smi.

Il progetto prevede in sostanza una Variante in diminuzione della concessione a derivare dal torrente Parmossa, conseguente a riduzione del tratto sotteso e salto legale. La riduzione è da 120 kW di concessione a 97,77 kW. Rispetto al progetto già in precedenza sottoposto a

Valutazione di impatto ambientale e autorizzato, gli interventi consisterebbero indicativamente in :

- spostamento dell'opera di presa presso la briglia sottostante, situata a circa 110 m più a valle lungo il corso d'acqua. La nuova opera di presa ripropone la tipologia di quella già autorizzata, ma alla quota di 311,30 m s.l.m. Resterebbe invariata sia la tipologia dell'opera di presa, che la tecnica di rilascio del DMV;
- spostamento in sponda destra della scala di risalita pesci, per garantire la migliore alimentazione col flusso idraulico, in quanto la corrente principale si colloca su quel lato;
- previsto anche l'uso didattico di parte della risorsa idrica, da destinare al Mulino Mercadanti. Tale uso rimarrebbe marginale rispetto a quello idroelettrico, sia nei volumi sfruttati che nel tempo di utilizzo. L'aggiunta di questo uso comunque non influisce sui volumi e sulle portate di derivazione;
- ripristino della vasca di carico esistente, quella a servizio dell'attività del mulino, andando quindi ad eliminare la realizzazione della nuova vasca di carico a monte della centrale. Con alcune opere di adattamento, la vasca esistente potrà fungere da vasca di carico della centrale. L'adattamento della vasca di carico esistente avverrebbe con :aggiunta della griglia e sgrigliatore immediatamente prima dell'imbocco in condotta forzata, inserimento delle condotta forzata stessa, inserimento di una paratoia manuale per l'alimentazione del mulino (per rendere possibile l'uso didattico come detto al punto precedente).Viene mantenuto lo sfioratore esistente con possibilità di scarico direttamente in alveo (mediante apposito canale) in caso di portate eccedenti o per necessità di manutenzioni;
- modifica della tipologia di macchina che verrà installata. In sostituzione delle 2 turbine Francis previste verrà installata 1 sola macchina di tipo Ossberger. Anche il generatore sarà inferiore a quello precedentemente previsto;
- per ridurre l'impatto paesaggistico ed il volume di nuove edificazioni, è prevista la riduzione, il più possibile, della dimensione dell'edificio centrale, rispetto a quello iniziale. Resta invece invariata la tipologia architettonica, così come i materiali utilizzati.

Al sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018, l'Autorità competente è la Regione Emilia – Romagna con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (istruttoria ARPAE).

La documentazione è stata ritenuta dalla Regione Emilia-Romagna sufficientemente completa per l'avvio.

Ai sensi dell'art.10, comma 3, della L.R. 4/2018 si comunica alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati che in data **19/03/2025**, l'Avviso al Pubblico e la documentazione presentata dal proponente relativa al progetto in oggetto, saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna al seguente link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>

A partire dalla suddetta data, per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato e gli Enti/Organismi in indirizzo possono presentare osservazioni e contributi concernenti il progetto.

Gli indirizzi Pec a cui spedire tali contributi sono:



Regione Emilia-Romagna all'indirizzo vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
e ARPAE all'indirizzo aopr@cert.arpa.emr.it

Distinti saluti.

La Responsabile di Funzione
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(Documento firmato digitalmente)