

Spett.le **TERNA S.p.A.**

PEC : [info.conessioni@terna.it](mailto:info.conessioni@terna.it)

Alla c.a. dell'Ing. Massimo Compagno

E p.c.

**ARPAE**

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Piacenza

Area Autorizzazioni e concessioni ovest

Via XXI Aprile, 48

29121 Piacenza

PEC : [aoopc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopc@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Codice Pratica: 202304810**

**Trasmissione Osservazioni SAIB opere di connessione**

Il sottoscritto Stefano Falconio, in qualità di Amministratore della **Società FIORENZUOLA SOLAR 1 S.r.l.**, con sede a Pescara (PE), in Via Caravaggio 125 - 65125, codice fiscale: 02400690687; numero telefonico 085388801 numero di fax 0853888200 posta elettronica certificata [fiorenzuolasolar1@legpec.it](mailto:fiorenzuolasolar1@legpec.it),

## COMUNICA

- che la scrivente società in riferimento al preventivo di connessione in oggetto, ai fini di autorizzare anche le opere di connessione ha depositato in data 25.02.2025 Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA presso l'ARPAE, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, per un progetto denominato "Impianto solare fotovoltaico da 19,8026 mwp e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale" Localizzato nel Comune di Caorso (PC), presentato da Fiorenzuola Solar1 s.r.l. - [Fasc. 1311/15/2025]

## VISTA

- l'osservazione relativa al progetto in oggetto trasmessa ad ARPAE ed acquisita al prot. 358201 del 09.04.2025 per conto di SAIB (Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.A)

## PREMESSO CHE

- La soluzione di connessione rilasciata da TERNA con STMG del 24/05/2024, prevede che *l'impianto*

venga collegato in antenna a 132 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 132 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 132 kV “Caorso CS - S. Rocco Po”; a seguito dell’accettazione la Società è stata inserita all’interno del Tavolo Tecnico denominato “Ampliamento Fossadello / nuova SE”, ovvero hanno chiesto di realizzare l’ampliamento rispetto alla stazione SAIB costruita a ridosso dello stabilimento;

- La Società ha progettato le opere di utenza in adiacenza all’ampliamento richiesto da TERNA previste dalla STMG sopra richiamata, ed in ogni caso viste le osservazioni alle opere di connessione avanzate da SAIB durante l’iter di VA per il progetto in oggetto si è resa disponibile a ridiscutere la ricollocazione della sottostazione utente al fine di superare le interferenze;
- In data 23.04.2025 la società ha provveduto a richiedere una modifica del preventivo di connessione consistente nella riduzione della potenza in immissione affinché risulti allineata ai dati di progetto, così come richiesto da ARPAE nella CDS istruttoria dell’11.04.2025, e richiamata nella richiesta di integrazioni del 02.05.2025 prot. 432886;

## **TUTTO QUANTO PREMESSO**

al fine di informarvi dell’interferenza sollevata, in relazione sia delle opere di utenza che di rete previste dal preventivo di connessione, ed in un contesto di leale spirito di collaborazione,

## **SI TRASMETTE PER OPPORTUNA CONOSCENZA**

- Osservazioni SAIB prot. 358201 del 09.04.2025;
- Richiesta di integrazioni ARPAE prot. 432886 del 02.05.2025;

Si rimane in attesa di un VS gentile riscontro.

Cordiali saluti

Pescara, 07/05/2025

FIORENZUOLA SOLAR 1 SRL

Amministratore

Stefano Falconio



