

VIA PEC

Spettabile

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO

AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

DIREZIONE GENERALE CURA DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED

ECONOMIA CIRCOLARE

[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c. **e-distribuzione S.p.A.**

Sviluppo Rete

Pianificazione Rete e Analisi Investimenti

Gestione Tecnica Connessioni

[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**OGGETTO: CDS – Verifica di completezza, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018.**

**Procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale d'intesa tra le Regioni Veneto ed Emilia-Romagna (art. 27-bis e art. 30 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2018, relativo al progetto denominato: "Impianto agrivoltaico avanzato ubicato nel Comune di Ariano Nel Polesine (RO) e relative opere di connessione nei Comuni di Ariano Nel Polesine (RO), Corbola (RO), Mesola (FE), Codigoro (FE)"**

**Proponente: ARIAN SOLAR S.r.l.**

**Comune: Ariano nel Polesine (RO)**

Con riferimento alla Vs. comunicazione di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/A20260085660 del 19.06.2026), Vi comunichiamo che, potrete rivolgerVi per

competenza alla Società Distributrice (e-distribuzione) cui Vi rimandiamo per l'ottenimento dei necessari pareri.

In relazione poi alla Cabina Primaria (CP) denominata "GRILLARA" a cui è connesso l'impianto in oggetto, TERNA ha previsto che l'impianto di distribuzione venga collegato in doppia antenna a 132 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 132 kV da inserire in entrata alla futura linea in cavo a 132 kV "Ariano – Adria Sud", previo potenziamento/rifacimento della linea RTN a 132 kV "Ariano – Codigoro", mentre costituiscono impianti di distribuzione i collegamenti a 132 kV del Vs. impianto alla nuova SE RTN a 132 kV.

Per il progetto dei suddetti interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale non previsti da Piano di Sviluppo Terna rappresentiamo la necessità di ottenere il rilascio del parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (Benestare), che dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui alla Legge n. 241/90.

Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impediti o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia;
- i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

**Mauro Caprabianca**

Mauro Caprabianca

Firmato da Mauro  
Caprabianca  
Data: il 15/07/2026  
alle 14:24:58 UTC