



DG: Dispositivo Generale
DDI: Dispositivo di Interfaccia

Assetti di esercizio

Assetto 1 – Dispositivo generale e di interfaccia chiusi.
I carichi dell'impianto sono alimentati dalla rete o dal generatore fotovoltaico
Assetto 2 – Dispositivo generale chiuso e dispositivo di interfaccia aperto.
I carichi dell'impianto sono alimentati solamente dalla rete (evento anomalo sul generatore o mancata produzione)
Assetto 3 – Dispositivo generale e di interfaccia aperti.
I carichi dell'impianto non sono alimentati (mancanza di alimentazione sulla rete)

PROGETTO				PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 400 kW	
TAV.	FV-01	COMMITTENTE	TRS ECOLOGIA SRL VIA I MAGGIO 34 CAORSO (PC)	PROPRIETARIO	TRS ECOLOGIA SRL VIA I MAGGIO 34 CAORSO (PC)
FILE	FV-01.DWG				
DATA	01/07/2019				
REVISIONE 0		PROGETTISTA	ING. CARTA ROBERTO	FIER s.r.l. PIAZZA GARIBALDI, 4,25027, Quinzano D'oglio, Brescia	
EMISSIONE	01/07/2019				
REVISIONE 1		OGGETTO	PLANIMETRIA SCALA 1:100		