



energy to inspire the world

Reggio Emilia, 07/09/2020
DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 170

EAM MASTER 22192

EAM 22202 - 22207 - 22214 - 22219

Spett.
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Viale Della Fiera 8
40127 Bologna
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Richiesta integrativa documentazione relativa al progetto Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo per Lavori di adeguamento e ampliamento della cassa di espansione del fiume Secchia nei Comuni di Modena, Campogalliano (MO) e Rubiera (RE).

**METANODOTTI : COLLEGAMENTO CARPI RUBIERA ALLA DERIVAZIONE PER SASSUOLO DN 400
CORTEMAGGIORE BOLOGNA ALLA DERIVAZIONE PER SALVATERRA DN 300
CORTEMAGGIORE – BOLOGNA DN 300
ALLACCIAMENTO COMUNE DI RUBIERA DN 150**

Con riferimento alla Vs. richiesta pervenuta tramite pec del 21/08/2020, corredata di elaborati grafici riguardanti l'Opera in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore dei metanodotti interferiti, opere destinate ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08*) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via L. Pasteur 10/A
42122 – Reggio Emilia
Tel. Centralino 0522/55.80.50 – 0522/55.80.62
Fax: 0522/55.81.54
www.snam.it
Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



Atteso quanto sopra, Vi comunichiamo che le opere indicate interferiscono nei punti di intervento **H** ed **M** con i nostri preesistenti metanodotti sopra citati.

Ciò detto, non essendo riportati i nostri asset nella documentazione allegata, se non parzialmente nell'intervento **M**, per poter valutare idoneamente la compatibilità delle realizzande opere con gli esistenti gasdotti in esercizio alta pressione, occorre che il richiedente l'opera contatti i nostri tecnici del centro competente per territorio di Reggio Emilia (tel. 0522-558050) affinché si proceda in contraddittorio al picchettamento dei ns. metanodotti.

Successivamente, risulta necessario che da parte Vostra ci venga fornita la seguente documentazione:

- Progetto in scala adeguata (1:2000-1:500/1200), in duplice copia, con evidenziata la posizione degli asset Snam Rete Gas precedentemente individuati/picchettati, firmato da tecnico abilitato;
- sezioni dell'opera con evidenziata la posizione degli asset Snam Rete Gas precedentemente individuati/picchettati;
- eventuali altre informazioni necessarie per valutare l'opera interferente.

In assenza di formale riscontro alla richiesta documentale di cui sopra, procederemo d'ufficio ad archiviare definitivamente la pratica senza che possano esserci imputate responsabilità in proposito.

Evidenziamo infine che, in prossimità le fasce di rispetto dei nostri gasdotti,
ALLACCIAMENTO COMUNE DI RUBIERA DN 150 è pari a 6,00 mt per parte.

CORTEMAGGIORE BOLOGNA ALLA DERIVAZIONE PER SALVATERRA DN 300 è pari a 6,00 mt. per parte

CORTEMAGGIORE – BOLOGNA DN 300 è pari a 6,00 mt. per parte

COLLEG. CARPI RUBIERA ALLA DERIVAZIONE PER SASSUOLO DN 400 è pari a 17,00 mt. per parte rispetto l'asse delle condotte, in assenza di nostra formale autorizzazione nessun lavoro, a nessun titolo, potrà essere intrapreso.

In difetto, riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno che possa derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti da lavori eseguiti arbitrariamente da terzi, manlevando la Snam rete gas da qualsiasi danno o incidente prodotto da altrui causa.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Reggio Emilia tel. 0522/55.80.50 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Distinti saluti

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Reggio Emilia
Distretto Centro Orientale

Manager
Baldassare Lo Iacono