

I - eml.ro.Giunta - Prot. 28/02/2022.0204226.E

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.
F. e P.IVA - Reg.Impr. Forli-Cesena
0337870406 - R.E.A. 255969
Capitale Sociale int. vers.
375.422.520,90

Sezione Legale
Piazza Orsi Mangellii, 10
47122 Forli
tel.: 0543.38411
fax: 0543.38400
mail: mail@romagnacque.it
pec: mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it

Società certificata
Sistemi di gestione
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001



Romagna Acque
Società delle Fonti

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLI' SEDE
Nr.0002056 Data 25/02/2022
Tit ATO Partenza

Al
Comune di Santarcangelo di Romagna
Settore Territorio
Alla c.a. Ing. Natascia Casadei

INVIO PER MAIL: urbanistica@comune.santarcangelo.rn.it

OGGETTO: PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. Osservazioni.
Segnalazione di interferenza tra nuova strada "Bretella di Gronda" e l'Acquedotto della Romagna.

Con nota pec del 24/02/2022 il Comune in indirizzo ha comunicato di aver adottato con Delibera N.2 di G.C. del 13/01/2022 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed ha trasmesso le tavole del Quadro Conoscitivo e le proposte di Piano.

Dall'esame degli elaborati, in particolare della tavola 9 e della tavola 10 che riportano i tracciati degli interventi programmatici di trasporto la scrivente società segnala che la strada prevista denominata "Bretella di Gronda" che collega la S.P.14 Santarcangiolese e Via Giovanni Paolo II alla Via Celletta dell'Olio interessa il tracciato dell'Acquedotto della Romagna che in quel tratto è costituito da una condotta interrata DN450 in acciaio.

Come noto l'Acquedotto della Romagna rappresenta la primaria fonte di approvvigionamento idropotabile del Comune di Santarcangelo: per tale motivo si ritiene indispensabile segnalare la presenza della condotta interrata che attraversa proprietà pubbliche e private allo scopo di tutelarne e salvaguardarne l'integrità e la continuità di esercizio nel rispetto delle fasce di inedificabilità previste dai relativi atti di servitù di acquedotto.

In un'ottica di fattiva collaborazione e ad integrazione del Quadro Conoscitivo del PUMS in oggetto, la scrivente società evidenzia che nella zona in cui è previsto l'intervento programmatico della "bretella di gronda" è presente il tracciato dell'Acquedotto della Romagna IV Lotto subplotto 4/a che alimenta la cabina di derivazione Anello Sud di Santarcangelo. Per la realizzazione della suddetta bretella stradale pertanto dovranno essere adottate opportune prescrizioni tecniche da concordare con la scrivente allo scopo di garantirne la tutela ed il rispetto delle fasce di inedificabilità dell'Acquedotto la cui larghezza è pari ai 7,00 m (50% per parte dall'asse della condotta).

Il Servizio Patrimonio della scrivente società (referenti Dott. Gabriele Gorini e Geom. Stefano Semati telefono 0543-38453) resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Lavori
Affidamenti e Patrimonio

(Ing. Guido Govi)

Allegati:
immagine aerea della zona in cui è prevista la Bretella di Gronda

