

MC/in

Spett.le **Comune di Santarcangelo di Romagna**
Settore Territorio
pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

e p.c.

Spett.le **HERA S.p.A. – Direzione Acqua**
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Spett.le **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.**
mail@pec.romagnacque.it

Oggetto: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Santarcangelo di Romagna – trasmissione proposta di Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale e avviso al pubblico ai sensi dell'art. 13 c. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Parere Atersir

In riferimento alle comunicazioni ricevute dal Settore Territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna con note prot. 2705 del 28/01/2022 (PG.AT/0000923 del 31/01/2022) e prot. 5936 del 24/02/2022 (PG.AT/0002055 del 24/02/2022) relative all'adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in oggetto comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, con la presente, si comunica, che per l'individuazione di criticità, comprese le eventuali interferenze con le dotazioni del Servizio Idrico Integrato o di prescrizioni progettuali è necessario tener conto dei contributi del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. e del Fornitore di Acqua all'Ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. come già segnalato con comunicazione PG.AT/2022/1113 dell'01/02/2022.

A tal proposito si evidenzia che Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. si è espressa con nota prot. 2056 del 25/02/2022 (PG.AT/2022/0002182 dell'01/03/2022) con la quale segnala che *“nella zona in cui è previsto l'intervento programmatico della “bretella di gronda” è presente il tracciato dell'Acquedotto della Romagna IV lotto sublotto 4/a che alimenta la cabina di derivazione Anello Sud di Santarcangelo. Per la realizzazione della*

suddetta bretella stradale pertanto dovranno essere adottate opportune prescrizioni tecniche da concordare con la scrivente allo scopo di garantirne la tutela ed il rispetto delle fasce di inedificabilità dell'Acquedotto la cui larghezza è pari ai 7,00 m (50% per parte dell'asse della condotta)".

Da quanto emerge dalla documentazione non sono previste opere a carico del Servizio Idrico Integrato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti