

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-833 del 13/02/2024
Oggetto	RETTIFICA DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA N. DET-AMB-2022-6146 DEL 30/11/2022 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO) DI POTENZA NOMINALE PARI A 28,15 MW, DENOMINATO "EG FLORA", CON TENSIONE DI ESERCIZIO PARI A 30 kV e 132 kV, SITUATO IN COMUNE DI CODIGORO (FE) VIA PERTINI SNC, E DI TUTTE LE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI CODIGORO (FE) E FISCAGLIA (FE). Impianto Fotovoltaico - NCT Comune di Codigoro - Foglio 70 - Particelle 82-80-84-38-79-75-77-73. Ditta EG FLORA Srl ĩ Sede legale in Comune di Milano ĩ V. dei Pellegrini, 22 ĩ 20122 ĩ C.F. e P.IVA 11616310964.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-869 del 13/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



OGGETTO: D.Lgs. 387/2003 – RETTIFICA DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA N. DET-AMB-2022-6146 DEL 30/11/2022 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO) DI POTENZA NOMINALE PARI A 28,15 MW, DENOMINATO “EG FLORA”, CON TENSIONE DI ESERCIZIO PARI A 30 kV e 132 kV, SITUATO IN COMUNE DI CODIGORO (FE) VIA PERTINI SNC, E DI TUTTE LE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI CODIGORO (FE) E FISCAGLIA (FE).

Impianto Fotovoltaico - NCT Comune di Codigoro - Foglio 70 - Particelle 82-80-84-38-79-75-77-73.

Ditta EG FLORA Srl – Sede legale in Comune di Milano – V. dei Pellegrini, 22 – 20122 – C.F. e P.IVA 11616310964.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

la L. 241/1990,
il D.Lgs. 152/2006,
il D.Lgs. 387/2003,
il D.M. 10/09/2010,
la D.A.L. Emilia-Romagna 28/2010,
la L. 239/2004,
il D.P.R. 327/2001,
il D.Lgs. 28/2011,
la L.R. 10/1993,
la L.R. 26/2004,
la L.R. 13/2015,
la L.R. 4/2018,

VISTE:

- ✓ la *Legge n. 56/2014* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Unioni e fusioni dei Comuni;
- ✓ la *Legge Regionale n. 13/2015* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze secondo cui a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

RICHIAMATE:

la DDG 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;

la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni,

la determina n. 17 del 2024 con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024 al dott. Marco Roverati;

la Delega di funzioni al dott. Marco Roverati in qualità di dirigente presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni a far data dal 01/02/2024 (PG 2024/25643 del 09/02/2024);

PREMESSO CHE:

➤ con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-6146 del 30/11/2022, questo servizio ha rilasciato in favore di EG Flora l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza pari a 28,15 MW e delle relative opere di connessione consistenti in una nuova Sottostazione utente 30/132 kV, una nuova Stazione elettrica SE 380/132 kV "Fiscaglia" da inserire in entra-esce alla linea RTN a 132 kV "Ravenna Canala – Porto Tolle" che si collega con la CP Codigoro e relativi cavidotti AT e MT aerei e interrati per connessione delle opere;

➤ con determinazione D.G.R. n. 2217/2022 del 12/12/2022, la Regione Emilia-Romagna – Area Valutazione di Impatto Ambientale ha rilasciato a favore di EG Flora il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 377 del 21/12/2022, che comprende la predetta Autorizzazione Unica, integrandone l'efficacia;

➤ in data 13/10/2023, la Società ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai Comuni di Fiscaglia e di Codigoro e ad ARPAE (acquisita agli atti con PG 2023/174655) la Denuncia di Inizio Attività ex art. 4-*quaterdecies* del Decreto-Legge n. 239/2003 e s.m.i. in relazione alla variante senza rilievo localizzativo del progetto della Stazione Elettrica SE 380/132 kV "Fiscaglia" nel Comune di Fiscaglia rielaborato per tenere conto delle prescrizioni imposte;

➤ rispetto al progetto della Stazione Elettrica SE 380/132 kV "Fiscaglia", in data 10/01/2024 EG FLORA ha trasmesso la nota di Terna avente ad oggetto "*Codice Pratica: 202002696 – Comune di CODIGORO (FE) – Aggiornamento Benestare al progetto*", chiedendo a questo servizio di prenderne atto formalmente (acquisita agli atti con Pg 2024/3225);

➤ in data 11/01/2024 questo servizio ha trasmesso a EG FLORA la Presa d'atto dell'*Aggiornamento Benestare al progetto* sopra citato, con nota avente PG 2024/1996;

CONSIDERATO CHE:

la Società Eg Flora in data 07/02/2024 ha trasmesso richiesta di *precisazioni/chiarimenti* relativamente al provvedimento di Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2022-6146 del 30/11/2022 avendo rilevato che "*nel dispositivo finale del provvedimento, per mero errore materiale, è stato ommesso il riferimento al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione della nuova Stazione Elettrica SE 380/132 kV 'Fiscaglia' e dei relativi raccordi AT in favore di Eg Flora e il rilascio dell'autorizzazione*

all'esercizio della nuova Stazione Elettrica SE 380/132 kV 'Fiscaglia' in favore di Terna, alla quale sarà ceduta da Eg Flora prima della sua messa in esercizio";

la Società Eg Flora chiede in particolare *"di chiarire e precisare che, con l'Autorizzazione Unica di cui alla DET-AMB-2022-6146 del 30/11/2022 ed i titoli citati in premessa:*

- la Società EG Flora è autorizzata alla costruzione della nuova Stazione Elettrica SE 380/132 kV "Fiscaglia" nel Comune di Fiscaglia e dei relativi raccordi AT, come risultante da progetto vagliato nel corso della procedura autorizzativa e della nota di codesta ARPAE con prot. SINADOC n. 2021/20666;*
- il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio della medesima Stazione Elettrica SE 380/132 kV "Fiscaglia" nel Comune di Fiscaglia è Terna S.p.A., alla quale le opere di rete saranno cedute dalla Società prima della messa in esercizio";*

DATO ATTO CHE al secondo capoverso della premessa dell'Autorizzazione Unica già richiamata, vengono descritte le opere oggetto del provvedimento medesimo e tra queste anche al nuova Stazione Elettrica SE 380/132 kV " il nuovo impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a 28,15 MW e potenza in immissione pari a 26 MW sarà realizzato nel Comune di Codigoro (FE) con moduli di potenza nominale di 580W ubicati a terra su un lotto agricolo e direttamente collegato alla rete elettrica di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica in alta tensione (grid connected) in modalità di cessione pura; l'impianto sarà suddiviso in n. 9 sottocampi e l'area di progetto sarà collegata con cavidotto interrato MT (30 kV) alla SSU dove è prevista l'elevazione a 132/30 kV; dalla SSU verrà realizzato un collegamento con cavo interrato AT 132 kV fino allo stallo previsto nella SSE da realizzare. La Soluzione Tecnica Minima Generale elaborata da Terna prevede che l'impianto venga collegato in antenna a 132 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/132 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV "Ravenna Canala – Porto Tolle" e alle linee RTN 132 kV afferenti alla Cabina Primaria Codigoro ricollegata in doppia antenna alla suddetta Stazione Elettrica. La connessione alla Sottostazione Utente ha lunghezza di circa 11 km;"

RITENUTO per quanto sopra riportato di dover procedere alla rettifica del summenzionato atto;

DETERMINA DI RETTIFICARE

il provvedimento DET-AMB-2022-6146 del 30/11/2022 recante "AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO) DI POTENZA NOMINALE PARI A 28,15 MW, DENOMINATO "EG FLORA", CON TENSIONE DI ESERCIZIO PARI A 30 kV e 132 kV, SITUATO IN COMUNE DI CODIGORO (FE) VIA PERTINI SNC, E DI TUTTE LE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI CODIGORO (FE) E FISCAGLIA (FE)" rilasciato da questa Agenzia alla Società Eg Flora Srl con sede legale in Comune di Milano – V. dei Pellegrini, 22 – 20122 (C.F. e P.IVA 11616310964), sostituendo i primi due capoversi di pagina 11 con quelli di seguito riportati:

DETERMINA

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la Società EG FLORA Srl con sede legale in Comune di Milano (MI) - Via dei Pellegrini 22 - C.F. e P. IVA 11769770964, iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi nr. REA11616370964, alla **costruzione** dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, al suolo, di

potenza nominale pari a 28,15 MW, delle opere connesse, dell'elettrodotto MT (30 Kv) di lunghezza pari a circa 11 km in cavo interrato che connette l'impianto fotovoltaico in Comune di Codigoro alla sottostazione utente (SSU) 30/132 kV posta in Comune di Fiscaglia e della nuova Stazione Elettrica SE 380/132 kV "Fiscaglia" nel Comune di Fiscaglia e dei relativi raccordi AT, come risultante da progetto vagliato nel corso della procedura autorizzativa;

DI AUTORIZZARE TERNA Spa all'esercizio della Stazione elettrica SE 380/120 kV "Fiscaglia" nel Comune di Fiscaglia, alla quale le opere di rete saranno cedute dalla Società Eg Flora prima della messa in esercizio; tali opere entreranno a far parte della rete di distribuzione nazionale motivo per cui, a fine vita dell'impianto fotovoltaico, non dovranno essere ricomprese nel piano di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi;

RESTA VALIDO il restante contenuto del provvedimento n. DET-AMB-2022-6146 del 30/11/2022 del quale il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale; in particolare restano valide tutte le prescrizioni/raccomandazioni/determinazioni/nulla osta in esso contenute;

Responsabile del procedimento è il dott. Marco Roverati, dirigente delegato presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni a far data dal 01/02/2024 (PG 2024/25643 del 09/02/2024);

SI RENDE NOTO CHE:

con Delibera de Direttore Generale dell'Agenzia n° 7 del 31/01/2024 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, in materia di prevenzione corruzione e trasparenza, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'Agenzia;

come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro (DEL-2022-163 del 22/12/2022 di assegnazione incarico di Resp. Area Autorizzazioni e Concessioni Centro) e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento la Ditta richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;

dott.ssa Gabriella Dugoni

DIRIGENTE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FERRARA

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.