

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

POSTA PEC

ARPAE SAC di Forlì-Cesenaaoofc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.G.R. n. 2289 del 09 dicembre 2024: Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di "demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino e realizzazione di un impianto di depurazione reflui industriali con potenzialità pari a 180.000 a.e.", localizzato nel Comune di Cesena (FC).

Verifica di ottemperanza - esito

La Società La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. ha trasmesso, con nota acquisita con Prot. 03/04/2025.0337771, la documentazione relativa alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n.2 relativa al Provvedimento autorizzatorio unico (PAUR) comprensivo del provvedimento di VIA approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2289 del 09 dicembre 2024.

La sopra indicata documentazione è consultabile nella Banca dati delle Valutazioni ambientali regionali (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6142>) nella sezione denominata "verifica di ottemperanza e monitoraggio".

Si chiede ad Arpae SAC di Forlì Cesena di fornire alla scrivente, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, l'esito della verifica di ottemperanza della condizione ambientale di propria competenza, indicando, in caso di ritenuta non ottemperanza, le motivazioni.

In base ai riscontri forniti si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 28 del d.lgs. 152/06.

Per semplificare i lavori si allega una tabella riassuntiva delle condizioni ambientali e del relativo stato dell'ottemperanza.

Si fa inoltre presente che con comunicazione acquisita al protocollo regionale con Prot.10/02/2025/0126405 è stato comunicato che in data 06/03/2025 sono iniziate le attività di cantiere.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 08/04/2025

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bolognatel 051.527.6911
tel 051.527.4684Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1317	550	180			Fasc.	2023	31



Tabella riepilogativa delle condizioni ambientali previste dalla DGR 2289/2024	Ente ottemperante	Stato dell'ottemperanza
1. In caso di velocità del vento superiori a 18 km/h le attività di cantiere dovranno essere sospese. Allo scopo, prima dell'attivazione del cantiere, dovrà essere installato un anemometro, in grado di restituire un allarme in caso di velocità superiori a 18 km/h. Trenta giorni prima della sua installazione dovrà essere data comunicazione ad Arpae e, trenta giorni prima della sua rimozione, dovrà essere inviata la comunicazione ad Arpae.	Arpae - SAC Forlì-Cesena	OTTEMPERATA Esito trasmesso con protocollo regionale Prot. 18/02/2025.0157215
2. Prima dell'avvio del nuovo depuratore, il Gestore deve installare delle lame d'aria sul portone di ingresso del locale fanghi, opportunamente dimensionate in maniera tale da raggiungere l'intera superficie del portone e che si attivino durante l'apertura dello stesso, al fine di evitare la fuoriuscita di aria non trattata da detta sorgente areale. Il progetto così modificato dovrà essere inviato ad Arpae entro 120 giorni dal rilascio del PAUR. Arpae potrà apportare eventuali modifiche dimensionali entro trenta giorni.	Arpae - SAC Forlì-Cesena	OTTEMPERANZA DA VERIFICARE Il progetto è stato trasmesso con nota acquisita al prot. regionale Prot. 03/04/2025.0337771
3. Dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico <i>post operam</i> per i medesimi recettori individuati nello studio presentato unitamente al SIA al fine di verificare il rispetto dei limiti diurni e notturni nel periodo maggiormente critico estivo coincidente con la campagna del pomodoro. Il monitoraggio dovrà essere effettuato durante la prima campagna estiva del pomodoro utile dopo la conclusione dei lavori e l'avvio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto. Entro il 30 ottobre successivo dovranno essere inviati i risultati del monitoraggio al Comune di Cesena.	Comune di Cesena	DA OTTEMPERARE IN FASE SUCCESSIVA
4. Prima della fine lavori dovrà essere installata idonea cartellonistica di svolta obbligatoria a destra per i mezzi pesanti in uscita sulla Via Cervese. Di tale installazione dovrà essere informato il Comune di Cesena mediante relazione descrittiva trenta giorni prima della conclusione dei lavori.	Comune di Cesena	DA OTTEMPERARE IN FASE SUCCESSIVA