

Spett.le ARPAE - Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia Romagna.

Oggetto: risposta alla comunicazione del 10/03/2022 "avviso di deposito – costituzione di servitù di elettrodotto". Ditta EG Laguna S.r.l. - Richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si fa seguito alla vostra comunicazione con prot. 2021/21767 di pari oggetto per osservare quanto segue:

Il progetto prevede l'asservimento di aree agricole coltivate che devono essere salvaguardate, dal punto di vista gestionale rispetto al posizionamento dei cavidotti e del possibile sviluppo aziendale. L'eventuale posa di cavi sotterranei dovrà avvenire a profondità tali (almeno 1,80 mt soprattutto), tale da non compromettere la realizzazione di eventuali impianti di drenaggio sotterranei.

Non devono essere altresì realizzati manufatti fuori terra tali da impedire la realizzazione o il posizionamento di impianti di irrigazione fissi, quali ranger e pivot.

Va detto inoltre che dovrà essere garantita qualsiasi possibile coltivazione arborea all'interno della fascia asservita.

Dovrà essere altresì concordata l'epoca di realizzazione dell'opera e la modalità di esecuzione dei lavori tali da non compromettere la fertilità del terreno, dovuti a calpestio o rimescolamento degli strati fertili.

Ci si riserva di valutare tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti conseguenti alla esecuzione dei lavori.

Si resta comunque contrari alla realizzazione del progetto che interessa aree di alta valenza agricola, quando sarebbe stato opportuno costruire tali impianti in aree marginali o dismesse dall'attività agricola.

Ferrara, 13/04/2022

FIRMA


Andreotti Marco