

TESTO DELL'OSSERVAZIONE RELATIVA AL (riportare del titolo del piano o progetto)

EMERGENZA GAS INCREMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE (DL 17.05.2022 , N. 50) FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI

Nella serata di presentazione del rigassificatore tenutasi a Ravenna l'11 ottobre 2022, rispondendo a una domanda, l'ing. Elio Ruggeri, di Snam, ha detto testualmente:

"Il secondo tema è che Snam spa, attraverso Snam Rete Gas, ha costruito, installato, operato, nell'arco degli ultimi sessant'anni, trentamila chilometri di rete in alta pressione. Con tutto il rispetto per l'ingegnere che è stato citato, pensiamo di saper fare il nostro mestiere e di saper collaudare i tubi in maniera ineccepibile."

Domanda: negli ultimi sessant'anni e in trentamila chilometri di rete costruiti, installati e operati, **QUANTE VOLTE SNAM HA ADOTTATO LA PROCEDURA DI COLLAUDO DESCRITTA NEI DOCUMENTI DEPOSITATI**, e cioè: *"A condotta completamente posata e collegata si procederà al collaudo idraulico della sezione, che verrà eseguito riempiendo la tubazione di acqua e pressurizzandola. Durante la prova, dopo la stabilizzazione della pressione e della temperatura, verranno registrati i risultati. La prova idraulica è considerata superata se la pressione si mantiene costante al variare della temperatura."*