



Spett.le

ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

P.le della Pace n. 1

p.e.c. : aoopr@cert.arpa.emr.it

p.e.c. : vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO : L.R. 4/2018 – D.LGS. 387/03 – D.P.R. 327/01 : istanza di rilascio di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale comprensivo di Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia idroelettrica di potenza nominale pari a 217 kW, oltre a linea elettrica di connessione, da realizzarsi sul torrente Enza, in località Cedogno, nel comune di Neviano Arduini (PR), oltre a opere accessorie da realizzarsi nel Comune di Canossa (RE).

I titolari del mappale 203 del Foglio 85 del Comune di Neviano Arduini :

Autelitano Rosanna, Baroni Maria, Rossi Giovanni e Rossi Valentina

in riferimento all' oggetto comunicano le seguenti osservazioni :

1. Si ritiene necessario che nella gestione dell' opera in oggetto sia prevista la manutenzione del verde sviluppato sulla 'frana attiva' Indicata nella Figura 9 del SIA_idrogeologico_Cedogno_timbrato. Manutenzione intesa come pulitura dei fossi di raccolta acqua da alberi e arbusti che non permettono agli stessi il funzionamento di raccolta e di convogliamento acque piovane. Quanto sopra a maggior ragione visti gli innumerevoli e frequenti episodi temporaleschi estremi dovuti al cambiamento climatico. Il mancato convogliamento delle acque piovane provenienti dalla suddetta frana potrebbero riattivare la frana stessa mettendo in pericolo le opere in oggetto.




Figura 9- Estratto della Tavola C2 "Carta del dissesto" del PTCP di Parma.



2. Si ritiene indispensabile che tutta l' area dove verrà installata la cabina di media tensione, attualmente adibita a parcheggio pubblico, venga recintata fino alla strada comunale al fine di evitare il passaggio e la sosta di auto private e di persone con la conseguente possibilità di atti vandalici o altri comportamenti atti ad accumulare rifiuti.
3. Si ritiene indispensabile un impianto di videosorveglianza per tutta l' area citata al punto 2.
4. Si chiede di poter disporre del legname che sarà reso disponibile dal taglio delle piante.

Conseguentemente alla accettazione delle osservazioni sopra elencate e previo accordo bonario sulla parte economica relativa all' utilizzo dei terreni di proprietà, si concede parere favorevole alle opere in oggetto.

Parma 16 Maggio 2023

Ing. Giovanni Rossi

Dr.ssa Valentina Rossi

Autelitano Rosanna

Baroni Maria