

PROGETTO EG SOSTENIBILITA'

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO

Indice

Contenuto del documento

1. SCHEDA DI SINTESI	2
-----------------------------	----------

1. SCHEDA DI SINTESI

Dati identificativi del proponente:

EG SOSTENIBILITA' S.r.l. con sede in Milano (MI) via dei Pellegrini 22 CAP 20122, in persona di ALESSANDRO CESCHIAT, in qualità di legale rappresentante della società, nato a Milano (MI) il 12/08/1976, domiciliato per la carica in Milano (MI) via dei Pellegrini 22 CAP 20122 Mail: egsostenibilita@pec.it;

Dati amministrativi progetto:

- Denominazione del progetto: impianto fotovoltaico a terra della potenza di 14,67 MW in AC e 15,23 MW in DC e delle relative opere di connessione alla RTN, denominato "EG SOSTENIBILITA", nel comune di Codigoro, Provincia di Ferrara.
- Costo complessivo dell'opera: 6.622.995,4€
- Comune di Codigoro
- Provincia di Ferrara
- Catasto NCT – Comune di Codigoro:
Fg. 105 p.lle 34 e 56
- Coordinate Lat/Lon:
44,806198° N; 12,141179° E
- Altitudine media:
0 m.s.l.m

Descrizione sintetica del progetto:

Il progetto prevede la realizzazione, su un lotto di terreno agricolo, di un impianto fotovoltaico a terra da 14,67 MW di Potenza in AC e 15,23 MW in DC. I moduli saranno in silicio monocristallino caratterizzati da una potenza nominale di 580 W e saranno installati a terra tramite strutture in acciaio zincato tipo tracker (inseguitore solare) mono-assiale nord-sud, disposte in file parallele opportunamente distanziate per evitare fenomeni di ombreggiamento reciproco. Gli impianti saranno direttamente collegati alla rete pubblica di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica in alta tensione (grid connected) in modalità di cessione pura. L'area di progetto sarà collegata con cavidotto interrato MT (30 kV) alla SSU dove è prevista l'elevazione 132/30 kV; dalla SSU ci si collegherà con un cavo interrato AT 132 kV fino allo stallo previsto nella SSE di prossima realizzazione. L'impianto sarà opportunamente schermato da fasce di mitigazione costituite da siepi,

costituite da specie autoctone (rif. relazione sulla mitigazione e tavole di mitigazione). L'impatto sul suolo sarà da considerarsi poco significativo innanzitutto per il carattere di transitorietà dell'impianto; per il fatto che la percentuale di copertura fotovoltaica è del 37% rispetto alle aree mantenute a verde; infine, l'area sotto i pannelli sarà lasciata a prato naturale per consentire un più facile ripristino del soprassuolo originario.

Dati tecnici impianto:

- Superficie recintata dall'impianto: circa 19,5 ha
- Superficie della disponibilità del proponente da particellare: circa 20 ha
- Superficie effettiva occupata da moduli e cabine (37%): circa 7,2 ha
- Superficie libera a verde: oltre 12,8 ha
- Potenza complessiva: 15,23 MWp
- Produzione annua stimata: 24.949 MWh/anno
- Modalità di connessione: alta tensione
- Locali tecnici: 1 cabina di interfaccia (23,42x10x3m); 5 stazioni di trasformazione (6,058x2,896x2,438m); 5 container batterie per il futuro sistema di accumulo (18,24x2,896x2,438m)
- Inverter: 74
- Orientamento moduli: nord/sud
- Monitoraggio: Locale Tecnico Servizi Ausiliari
- Manutenzione: lavaggio pannelli
- Accessi: da Strada Poderale dei Cappuccini – Lagosanto (FE)
- Tipologia celle: silicio monocristallino
- Potenza moduli: 580 Wp
- Interasse tra le file: 11 m
- Altezza minima da terra: 0,5 m – Altezza massima da terra: 4,5 m
- Ancoraggio a terra: pali in acciaio zincato infissi direttamente nel terreno
- Durata dell'impianto: 36 anni

Dati tecnici recinzione:

- Tipologia: rete metallica rombata plastificata verde
- Dimensioni: 2 m fuori terra, rialzata 20 cm da terra
- Ancoraggio: pali in castagno infissi direttamente nel terreno

- Ponti ecologici: 20 x 100 cm, ogni 100 m
- Illuminazione: luci ogni 40 m attivate da intrusione/allarme
- Allarme: rilevatori volumetrici collegati con le luci e videocamere sorveglianza

Connessione Rete Nazionale:

- Cavidotti di connessione alla Sottostazione Utente: interrati in media tensione, lunghezza complessiva della tratta di collegamento 16 km circa.
- Elettrodotto di collegamento della Sottostazione Utente alla Stazione SE a 132 kV su Stallo AT assegnato (Punto di consegna): raccordo interrato di circa 50 m.

Milano, 22/07/2021

Il progettista



Il proponente

Alessandro Ceschiati

