




LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Armadio concentratore forata-dati
	Tabellone in polistirolo a doppio pannello (Interno liscio-esterno corrugato) idoneo per pannello di tipo 450 x 750 conforme alle norme CEI 23-66
	Proiettore per esterni IP65 con corpo luminoso a LED 50W - IP65 - 5000 Lumen installato su palo H=3 metri
	Telecamera IP67 installato su palo H=3 metri
	Detentore impianto TVCC con videoregistratore digitale
	Armadio IP66 per alloggiamento SWITCH BOX (vedi particolare)

	DISTRIBUZIONE – ENERGIA BT
	DISTRIBUZIONE – SEGNALI
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE
	IMPIANTO TVCC

	INTERDISTANZA
POZZETTI BASSA TENSIONE DIMENSIONI UTILI interne 400x400mm	40mt
POZZETTI IMPIANTI SPECIALI DIMENSIONI UTILI interne 400x400mm	40mt
<p>Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo del tipo senza fondo completi di bolata in ghisa del tipo C250</p>	

DISEGNO VALIDO
 SOLO PER
 IMPIANTI ELETTRICI

NEL CASO DI DIFFORMITÀ GRAFICHE E/O ARCHITETTONICHE SONO DA RITENERSI VALIDE LE RELATIVE TAVOLE ARCHITETTONICHE.

COMUNE DI MOLINELLA

**REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU
TERRENO AGRICOLO DI POTENZA DI PICCO PARI A 9,295
MWp e POTENZA NOMINALE PARI A 7,20 MWp**

COMMITTENTE: **AM SOLAR SRL**
p.IVA 02730990299
Legale rappresentante: **Cristiano Vitali**
C.F. VILCS67929H199U

PROGETTISTA: Per. Ind. Massimo Ghesini

<p>N. ELABORATO</p> <p>B1.5</p>	<p>ELABORATO</p> <p>PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PIANTA SERVIZI AUSILIARI (illuminazione, TVCC)</p>
--	---

SCALA 1:500	RIFERIMENTO PRATICA IMPIANTO FV MASSARENTI
DATA 20/04/2022	REVISIONE

General contracto

PROTESA Protesa spa

Postale di stanza, è scelta la riproduzione totale e parziale e/o la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcolo ad esso relativo che non sono espressamente autorizzati.
In mancanza di rispetto gli interessati subentrano il diritto di procedere a termini di legge.

file 4259_d_B1.5_lucre e TVOC.dwg