






<p>GAZZETTA UFFICIALE n.200 DEL 29 AGOSTO 2003</p> <p><u>DPGM 8 LUGLIO 2003</u></p> <p>"Trasazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".</p>	<p>SUPPLEMENTO ORDINARIO N.160 ALLA GAZZETTA UFFICIALE 5 LUGLIO 2008 N.156</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p><u>DECRETO 29 MAGGIO 2008</u></p> <p>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.</p>
<p>GAZZETTA UFFICIALE n.153 DEL 2 LUGLIO 2008</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p><u>DECRETO 29 MAGGIO 2008</u></p> <p>Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica.</p>	<p>REGIONE EMILIA ROMAGNA</p> <p><u>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 LUGLIO 2008, n.1138</u></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n.197 "Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n.30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".</p>
	<p>NORMA CEI 106-12 "Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle linee elettriche MT/bt"</p>

NEL CASO DI DIFFORMITÀ GRAFICHE E/O
ARCHITETTONICHE SONO DA RITENERSI VALIDE LE
RELATIVE TAVOLE ARCHITETTONICHE.

LEGENDA. SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	CABINA C0 Cabina ENTE, DISTRIBUTORE
	CABINA C1 Cabina UTENTE - RICEZIONE MT
	CABINA C2 Cabina UTENTE - SMISTAMENTO MT
	CABINA C3 Cabina UTENTE - TRASFORMAZIONE #1
	CABINA C4 Cabina UTENTE - TRASFORMAZIONE #2
	CABINA C5 Cabina UTENTE - TRASFORMAZIONE #3

**REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU
TERRENO AGRICOLO DI POTENZA DI PICCO PARI A 9,295
MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 7,20 MWp**

COMMITTENTE: AM SOLAR SRL
p.IVA 02700990399
Legale rappresentante: **Cristiano Vitali**
C.F. 97103162828(1990)

PROGETTISTA: Per. Ind. Massimo Gheslin

N. ELABORATO
B1.8

ELABORATO
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
PIANTA VALUTAZIONE DEL VALORE DI INDUZIONE
MAGNETICA SECONDO IL DPCM 08/07/2003
e NORME CEI 106-12

SCALA 1:1000/200 RIFERIMENTO PRATICA IMPIANTO EV MASSARENT

DATA	REVISIONE
20/04/2022	

General contractor

PROTESA
A COMPANY OF  **SACMI**

Protesa spa
Via Ugo la Malfa n.24 Imola 40026 (BO)
telefono 0542 644069 mail info@protesa.net sito www.protesa.net

Proprietà riservata. È vietata la riproduzione totale e parziale e/o la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcoli ad esso relativi che non siano espressamente autorizzati.
In mancanza di ripetto gli Interessi si riservano il diritto di procedere a termini di legge.

file 4289 di B1.8 pianta DPA.dwg