



BT	TIPO DI ALIMENTAZIONE
4ø160	QUANTITA' E DIAMETRO TUBAZIONI STRATO SUPERIORE
4ø160	QUANTITA' E DIAMETRO TUBAZIONI STRATO CENTRALE
4ø160	QUANTITA' E DIAMETRO TUBAZIONI STRATO INFERIORE
-1200	QUOTA FONDO TUBAZIONI

A LAVORI TERMINATI TUTTE LE USCITE DEI TUBI CORRUGATI ANDRANNO SIGILLATE CON SCHIUMA ANT-RIDOTTORE.

NEI PUNTI DI USCITA DEI CAVIDOTTI VERSO L'ESTERNO DOVRÀ ESSERE PREVISTA UNA LASTRA DI POLISTIROLO DI PROTEZIONE ALL'INTERNO DEL POZZETTO PER EVITARE L'INTASAMENTO DI ESSI!

I BASAMENTI DI OGNI QUADRO ELETTRICO SARANNO COSTRUITI IN CORSO D'OPERA. LA POSIZIONE E LE DIMENSIONI DEI BASAMENTI SARANNO DECISE IN CORSO D'OPERA, CERCANDO LA COMPLETA COMPATIBILITÀ CON IL LAYOUT MECCANICO. I BASAMENTI NON VINCOLANO L'OPERA CIVILE IN QUANTO SVINCOLATI DALLA PAVIMENTAZIONE IDRAULICA.

Il presente elaborato non potrà essere riprodotto, né distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Società che ne detiene la proprietà