

SEZIONE __ 19a

Marciapiede

Corsia d'attesa 3,50

Rampa di ingresso al sottopasso 8,50

0,50

7,00

1,00

0,25

3,25

3,25

0,25

9,30

0,25

0,25

0,25

0,25

Palo ø920mm L=8,00m

Palo ø920mm L=8,00m

SEZIONE __ 16

Marciapiede

Corsie circolari 3.50

Rampolo di ingresso al sottopasso 8.50

0.50

7.00

1.00

0.25

3.25

3.25


0.25

9.30

Palo ø920mm L=20.00m

Palo ø920mm L=20.00m

	Cl.res	A/C max	Min.cont.cem.	amax. inerti	Cl.cons.	Cl.esp.
Cis magro	C12/15					
Soletta inferiore	C28/35	0.6	300kg/mc	20mm	S4	XC2
Pali	C28/35	0.5	300kg/mc	20mm	S4	XC2
Soletta di copertura	C32/40	0.5	320kg/mc	16mm	S4	XF1

1. Elaborato ad integrazione dei disegni di architettura ed impianti
2. L'appaltatore dovrà verificare quote e dimensioni
3. I livelli indicati  sono riferiti rispettivamente all'estradosso e all'intradosso di fondazioni e solai
4. Tutte le quote altimetriche sono espresse in metri
5. Le dimensioni sono espresse in metri salvo diversa indicazione

