



**NOTE GENERALI:**

- 1) Quote in pianta sono in millimetri, elevazioni in metri.
- 2) L'illuminazione e la segnaletica esistenti non sono riportati in questa tavola.
- 3) Pali per supportare eventuali integrazioni al sistema delle utilities di piattaforma.
- 4) I gabinati delle pompe antincendio e jockey saranno dotati di impianto antincendio sprinkler

# LEGENDA:

XXXX-XXX	TAG COMPONENTE
MR	RILEVATORE PRESENZA FIAMMA MULTI-IR MIR - (FD)
M	RILEVATORE MULTIFUNZIONE
G	RILEVATORE PRESENZA GAS INFIAMMABILE IR - INFRARED POINT TYPE (GD)
G T	RILEVATORE PRESENZA GAS INFIAMMABILE IR - OPEN PATH - TRANSMITTER (GDT)
G R	RILEVATORE PRESENZA GAS INFIAMMABILE IR - OPEN PATH - RECEIVER (GDR)
T	RILEVATORE DI TEMPERATURA / CALORE
●	PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO (MAC)
Q1 Q2 Q3	SIRENA ELETTRONICA MULTITONALE PER ESTERNO INCENDIO / GAS (AH)
Q4	LAMPEGGIANTE BLU INTERMITTENTE PER ESTERNO - GAS (BFL)
Q5	LAMPEGGIANTE ROSSO INTERMITTENTE PER ESTERNO - INCENDIO (RFL)

