

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

LEGENDA:




NUMERO DI CORRENTE



Fornit. | Contr.

LIMITE DI FORNITURA



LIMITE DI BATTERIA



GIUNTO DIELETTICO

ERS

SISTEMA DI RILASCIO INTEGRATO

NNF

NORMALMENTE NON C'E' FLUSSO

NOTE:

1. IL PACKAGE SISTEMA DI SPEGNIAMENTO A CO2 E' INCLUSO NELLA FORNITURA DELLA CANDELA FREDDA A-407.
2. IL SISTEMA DI SPEGNIAMENTO A CO2 CONSISTE DI 3 MODULI CIASCUNO CON 1 BOMBOLA DI CO2 (LA CAPACITA' E' DI 67,5 LT. PER BOMBOLA). DATO DA CONFERMARSÌ DAL FORNITORE DEL PACKAGE.
3. IL SERBATOIO ACQUA DI DRENAGGIO CANDELA E' INCLUSO NELLA FORNITURA DELLA CANDELA FREDDA A-407.
4. I DRENAGGI VERRANNO CONVOGLIATI AL SERBATOIO RACCOLTA DRENAGGI V-409 (SLOP TANK)

CUP E63F22000090007										
A	Settembre 23	EMISSIONE PER PERMESSI					ATTITONE	RZINO	MRAIMONDI	
Rev.	DATA	DESCRIZIONE					ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
		PROGETTISTA					COMMESSA	CODICE TECNICO		
		Rif. Rosetti Marino: 1234A0-DDL-PR-DG-13401					GC/R22011/001	2109/A		
FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI							DIS. N.			
							0001-GD-B-013401			
DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCESSO SISTEMA DI CANDELA FREDDA							REVISIONE			
							A			
							FG.	1	DI	1
							SCALA		NTS	
							0001-GD-B-013401	A	A1	

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM Rete Gas. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.