

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

LEGENDA



NOTE

1. L'APERTURA DELLE BDV-401/402/403 (ESD) SARA' CONSENTITO SOLO CON LE SDV LATO PIATTAFORMA E LATO FSRU CHIUSE. L'FSRU DOVRA' RICEVERE UN SEGNALE DI CHIUSURA DELLA IV-S05 DAL SISTEMA DI EMERGENZA IN PIATTAFORMA E RIMANDARE UN SEGNALE DI AVVENUTA CHIUSURA COME PERMISSIVO DI APERTURA DELLE BDV-401/402/403.
2. IL CAMPO DI LAVORO DEL BRACCIO DI CARICO E' CONTROLLATO DA UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA POSIZIONE A 2 LIVELLI DI ALLARME ("H" E "HH"), ENTRAMBI RIDONDATI ("A" E "B"), SIA SUL PIANO ORIZZONTALE CHE SUL PIANO VERTICALE PER L'ATTIVAZIONE
3. LA CONFIGURAZIONE DI DETTAGLIO DEI BRACCI DI CARICO SARA' VALUTATA IN DETTAGLIO NELLA SUCCESSIVA FASE DI INGEGNERIA, A SECONDA DEL FORNITORE SELEZIONATO.
4. IL SISTEMA HIPPS INSTALLATO SULLA FSRU DOVRA' ESSERE SETTATO IN MODO TALE DA PROTEGGERE IL SISTEMA A VALLE (BRACCI DI CARICO E PIPELINE).
5. IL DETTAGLIO DEL SISTEMA ERS SARA' FORNITO DAL VENDOR. IL BLOWDOWN DEL SISTEMA ERS VERSO IL CIRCUITO DI SFIATO SARA' IMPLEMENTATO SULLA BASE DEI DISEGNI FINALI RICEVUTI DAL FORNITORE SELEZIONATO.
6. HPU 25 kW, 400 Vac, 3 ph+N INSTALLATA A BORDO APPARECCHIATURA.

CUP E63F22000090007

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Settembre 23	EMISSIONE PER PERMESSI	S.SETTEPASSI	R.ZINO	M.RAIMONDI

PROGETTISTA: SAIPEM, Rosetti Marino, MICOPERI
Rif. Rosetti Marino: 123A4D-DOL-PR-PID-13430
COMMESSA: GC/R22011/001
CODICE TECNICO: 2109/A

FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI

P&ID - SISTEMA DI SCARICO GAS AD ALTA PRESSIONE (1/2)

DIS. N. 0001-GD-B-013430
REVISIONE A
FG. 1 DI 1
SCALA NTS

DOCUMENTO DI PROPRIETÀ SNAM RETI GAS S.p.A. E/O SUE CONTROLLATE E/O PARTECIPATE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.