

Cut Sets for TOP 6H*72452 RdSp FSRU Ravenna*

Cut set	Order	Cut set event descriptions	Frequency (occasioni/anno)	Unavailability
EV556.EV550.EV592.EV519.EV586	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto in apertura PCV002 Guasto controllore di pressione FIC Guasto logica di blocco Guasto analizzatore	4,09e-10	1,897e-12
EV556.EV550.EV591.EV519.EV586	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto in apertura PCV002 Guasto FT Guasto logica di blocco Guasto analizzatore	1,837e-10	8,521e-13
EV556.EV548.EV592.EV519.EV586	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto PT002 Guasto controllore di pressione FIC Guasto logica di blocco Guasto analizzatore	1,1e-10	5,1e-13
EV556.EV549.EV592.EV519.EV586	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto controllore di pressione PIC002 Guasto controllore di pressione FIC Guasto logica di blocco Guasto analizzatore	9,164e-11	4,25e-13
EV556.EV550.EV593.EV519.EV586	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto in apertura PCV002 Guasto in apertura FCV Guasto logica di blocco Guasto analizzatore	5,596e-11	2,596e-13
EV556.EV548.EV591.EV519.EV586	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto PT002 Guasto FT Guasto logica di blocco Guasto analizzatore	4,939e-11	2,291e-13
EV556.EV550.EV592.EV519.EV587	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto in apertura PCV002 Guasto controllore di pressione FIC Guasto logica di blocco Guasto logica di blocco	4,548e-11	1,597e-13
EV556.EV549.EV591.EV519.EV586	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto controllore di pressione PIC002 Guasto FT Guasto logica di blocco Guasto analizzatore	4,116e-11	1,909e-13
EV556.EV550.EV591.EV519.EV587	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto in apertura PCV002 Guasto FT Guasto logica di blocco Guasto logica di blocco	2,043e-11	7,171e-14
EV556.EV548.EV593.EV519.EV586	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto PT002 Guasto in apertura FCV Guasto logica di blocco Guasto analizzatore	1,504e-11	6,978e-14
EV556.EV549.EV593.EV519.EV586	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto controllore di pressione PIC002 Guasto in apertura FCV Guasto logica di blocco Guasto analizzatore	1,254e-11	5,815e-14
EV556.EV548.EV592.EV519.EV587	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto PT002 Guasto controllore di pressione FIC Guasto logica di blocco Guasto logica di blocco	1,223e-11	4,292e-14
EV556.EV549.EV592.EV519.EV587	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto controllore di pressione PIC002 Guasto controllore di pressione FIC Guasto logica di blocco	1,019e-11	3,577e-14

Cut Sets for TOP 6H*72452 RdSp FSRU Ravenna*

Cut set	Order	Cut set event descriptions	Frequency (occasioni/anno)	Unavailability
		Guasto logica di blocco		
EV556.EV550.EV593.EV519.EV587	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto in apertura PCV002 Guasto in apertura FCV Guasto logica di blocco Guasto logica di blocco	6,223e-12	2,184e-14
EV556.EV548.EV591.EV519.EV587	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto PT002 Guasto FT Guasto logica di blocco Guasto logica di blocco	5,492e-12	1,928e-14
EV556.EV549.EV591.EV519.EV587	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto controllore di pressione PIC002 Guasto FT Guasto logica di blocco Guasto logica di blocco	4,577e-12	1,607e-14
EV556.EV548.EV593.EV519.EV587	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto PT002 Guasto in apertura FCV Guasto logica di blocco Guasto logica di blocco	1,673e-12	5,872e-15
EV556.EV549.EV593.EV519.EV587	5	Sistema di riscaldamento in funzione Guasto controllore di pressione PIC002 Guasto in apertura FCV Guasto logica di blocco Guasto logica di blocco	1,394e-12	4,894e-15