

Cut Sets for TOP 4H*Alberi di guasto RdSp FSRU Ravenna*

Cut set	Order	Cut set event descriptions	Frequency (occasioni/anno)	Unavailability
EV164.EV290.EV285.EV293.EV294	5	Guasto trasmettitore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009 Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	4,276e-13	2,884e-15
EV164.EV290.EV283.EV293.EV294	5	Guasto trasmettitore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	4,063e-13	2,74e-15
EV165.EV290.EV285.EV293.EV294	5	Guasto controllore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009 Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	3,564e-13	2,404e-15
EV165.EV290.EV283.EV293.EV294	5	Guasto controllore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	3,386e-13	2,284e-15
EV164.EV290.EV286.EV293.EV294	5	Guasto trasmettitore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato Intervento Operativo su Allarme Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	8,239e-14	5,63e-16
EV166.EV290.EV285.EV293.EV294	5	Guasto in chiusura valvola PCV0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009 Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	7,841e-14	5,289e-16
EV166.EV290.EV283.EV293.EV294	5	Guasto in chiusura valvola PCV0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	7,45e-14	5,025e-16
EV165.EV290.EV286.EV293.EV294	5	Guasto controllore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato Intervento Operativo su Allarme Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	6,866e-14	4,692e-16
EV301.EV290.EV285.EV293.EV294	5	Chiusura spuria prima SDV piattaforma Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009 Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	5,94e-14	4,007e-16
EV302.EV290.EV285.EV293.EV294	5	Chiusura spuria seconda SDV di piattaforma Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009	5,94e-14	4,007e-16

Cut Sets for TOP 4H*Alberi di guasto RdSp FSRU Ravenna*

Cut set	Order	Cut set event descriptions	Frequency (occasioni/anno)	Unavailability
		Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV		
EV301.EV290.EV283.EV293.EV294	5	Chiusura spuria prima SDV piattaforma Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	5,644e-14	3,807e-16
EV302.EV290.EV283.EV293.EV294	5	Chiusura spuria seconda SDV di piattaforma Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	5,644e-14	3,807e-16
EV164.EV290.EV284.EV293.EV294	5	Guasto trasmettitore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Guasto Trasmettitore di pressione PT009 Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	3,095e-14	1,423e-16
EV165.EV290.EV284.EV293.EV294	5	Guasto controllore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Guasto Trasmettitore di pressione PT009 Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	2,579e-14	1,186e-16
EV166.EV290.EV286.EV293.EV294	5	Guasto in chiusura valvola PCV0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato Intervento Operativo su Allarme Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	1,511e-14	1,032e-16
EV164.EV290.EV285.EV296.EV298	5	Guasto trasmettitore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-1 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-2	1,455e-14	5,073e-17
EV164.EV290.EV285.EV296.EV300	5	Guasto trasmettitore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-1 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-3	1,455e-14	5,073e-17
EV164.EV290.EV285.EV298.EV300	5	Guasto trasmettitore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-2 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-3	1,455e-14	5,073e-17
EV164.EV290.EV283.EV296.EV298	5	Guasto trasmettitore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-1 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-2	1,382e-14	4,82e-17
EV164.EV290.EV283.EV296.EV300	5	Guasto trasmettitore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A	1,382e-14	4,82e-17

Cut Sets for TOP 4H*Alberi di guasto RdSp FSRU Ravenna*

Cut set	Order	Cut set event descriptions	Frequency (occasioni/anno)	Unavailability
		Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-1 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-3		
EV164.EV290.EV283.EV298.EV300	5	Guasto trasmettitore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-2 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-3	1,382e-14	4,82e-17
EV165.EV290.EV285.EV296.EV298	5	Guasto controllore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-1 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-2	1,212e-14	4,227e-17
EV165.EV290.EV285.EV296.EV300	5	Guasto controllore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-1 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-3	1,212e-14	4,227e-17
EV165.EV290.EV285.EV298.EV300	5	Guasto controllore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento allarme alta pressione PAH009 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-2 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-3	1,212e-14	4,227e-17
EV165.EV290.EV283.EV296.EV298	5	Guasto controllore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-1 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-2	1,152e-14	4,017e-17
EV165.EV290.EV283.EV296.EV300	5	Guasto controllore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-1 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-3	1,152e-14	4,017e-17
EV165.EV290.EV283.EV298.EV300	5	Guasto controllore di pressione PT0090 Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato intervento in chiusura valvola di blocco per arresto operazioni di scarica Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-2 Guasto logica di blocco LOG-HIPPS-3	1,152e-14	4,017e-17
EV301.EV290.EV286.EV293.EV294	5	Chiusura spuria prima SDV piattaforma Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato Intervento Operativo su Allarme Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	1,145e-14	7,822e-17
EV302.EV290.EV286.EV293.EV294	5	Chiusura spuria seconda SDV di piattaforma Guasto in chiusura valvola regolatrice FCV1005A Mancato Intervento Operativo su Allarme Mancato intervento in chiusura prima XV Mancato intervento in chiusura seconda XV	1,145e-14	7,822e-17