

Cut Sets for TOP 7H*72452 RdSp FSRU Ravenna*

Cut set	Order	Cut set event descriptions	Frequency (occasioni/anno)	Unavailability
EV554.EV555.EV553	3	Guasto in chiusura serranda aria Fase di avviamento sistema di riscaldamento Mancato intervento in chiusura valvola di blocco	1,881e-9	2,571e-11
EV554.EV555.EV552	3	Guasto in chiusura serranda aria Fase di avviamento sistema di riscaldamento Guasto logica di blocco	4,856e-10	3,409e-12
EV554.EV555.EV551	3	Guasto in chiusura serranda aria Fase di avviamento sistema di riscaldamento Guasto trasmettitore di pressione	1,901e-10	1,335e-12