r_emilia_giunta - Prot. 06/12/2023.1001837.E Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente da Nitrati Gabriele, PEGAMEDI PAOLO. Infocert Qualign web eSeal

CHIRON ENERGY SPV 24

CHIRON ENERGY SPV 24 S.r.l.

Chiron Energy SPV 24 S.r.l.
Via Bigli, 2 - 20121 Milano
P.IVA e C.F. 12456140966

VIA BIGLI N. 2 - MILANO
C.F. e P.IVA 12456140966

Regione Emilia - Romagna

Comune di Medicina

Città Metropolitana di Bologna

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
"MEDICINA 1" - "MEDICINA 2"
Loc. Fossatone

Oggetto:	Num. Rif. Lista:	Codifica Elaborato:
PLANIMETRIA GENERALE -STATO FUTURO-	9	TAV.A03

Società di Ingegneria:

Solux s.r.l.
Via del Molino 28, 60035 Jesi (AN)
Tel: 0731 20 50 54 - Email: info@soluxengineering.it
C.F. e P.IVA 02851330429 | Num. REA: AN - 263477
WWW.SOLUXENGINEERING.IT

Progettista:

Ord. Ing. Gabriele NITRATI n. A 2847 Sez. A Settore Civile e Ambientale

Incarico professionale ricevuto dalla Chiron Energy Asset Management S.r.l., società facente parte del Gruppo Chiron Energy

Cod. File:	Scala:	Formato:	Codice:	Rev.:
243S22_PD_TAV.A03_00.00	1:600	-	PD	00

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	09/2023	Prima emissione	Ing. Gaia D'Antonio	Ing. Marco Montalbini	Ing. Gabriele Nitrati
1	-				
2	-				

SOLUX S.r.l. e CHIRON ENERGY SPV 24 S.r.l. si riservano la proprietà del presente elaborato che non può essere né riprodotto né comunicato a terzi senza autorizzazione.

PLANIMETRIA GENERALE
STATO FUTURO
Scala 1:600

SEGNO	LEGENDA SIMBOLI
	Accesso all'impianto fotovoltaico
	Limite di proprieta'
	Recinzione con rete metallica plastificata e pali infissi al suolo
	Linea distanza 5 metri dal confine
	Opere di mitigazione perimetrali a basso fusto
	Opere di mitigazione perimetrali ad alberatura
	Viabilita' interna all'impianto da realizzare in misto granulare
	Moduli fotovoltaici su pali infissi al suolo
	Inverter cc/ca multistringa
	Fascia di rispetto stradale
	Fascia di rispetto del canale
	Fossi di scolo esistenti da mantenere
	Fossi di scolo esistenti da chiudere
	Fossi di scolo da tombinare
	Linea aerea BT esistente
	Linea interrata BT esistente



PARTICOLARE CANCELLO
Scala 1:50



PARTICOLARE RECINZIONE
Scala 1:50

DATI TECNICI LOTTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Potenza nominale totale = 16.003,26 kW

IMPIANTO FV "MEDICINA 1" (POTENZA 9.172,80 kWp)
N.560 STRINGHE DA 26 MODULI
N.14.560 MODULI MONOCRISTALLINI DA 630Wp
N.55 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER)

IMPIANTO FV "MEDICINA 2" (POTENZA 6.830,46 kWp)
N.417 STRINGHE DA 26 MODULI
N.10.842 MODULI MONOCRISTALLINI DA 630Wp
N.41 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER)