


IMPIANTI
CENTRALE DIANA

INSERIMENTO NUOVA VALVOLA
DN350 CON BY PASS DN100

DATI GENERALI DI PROGETTO NUOVO FEEDER TLR DIANA - CASAGLIA 2-3		
FEEDER TLR		
DIAMETRO NOMINALE		DN450
MATERIALE ACCIAIO		P235GH - EN253
SPESSORE	mm	6.3
CLASSE DI PROGETTO		C
Classe pressione	bar g	16
Temp. max	°C	95
Temp. min	°C	20
Temp. posa	°C	20
DT max	°C	75
N. cicli vita	n	100
Isolamento		POLIURETANO
Rivestimento		PEHD
Diam esterno nominale rivestimento	mm	630
Angolo attrito per inibizione sabbia-tubo PEHD	°	32,5
Estradosso medio tubazioni	m	1,5

LEGENDA SOTTOSERVIZI	
	NUOVA RETE TELERISCALDAMENTO DNDe 450/630 IN PROGETTO
	DIAMETRO NOMINALE TUBAZIONE IN ACCIAIO/POLIETILENE RETI IN PROGETTO
	CAVO FIBRA OTTICA IN PROGETTO
	RETE TELERISCALDAMENTO ESISTENTE ATTIVA
	DIAMETRO NOMINALE TUBAZIONE IN ACCIAIO/POLIETILENE RETI ESISTENTI
	STRADE IN ASFALTO
	FASCIA RISPETTO SNAM MAGGIORATA DI 1,5 m PER PARTE
	CANALI GESTITI CONSORZIO BONIFICA
	LINEA SNAM 75 BAR ALL. ERG PETROLI A13 AREA SERV. PO EST DN100 (12312)
	LINEA SNAM 75 BAR - BONDENO-FERRARA DN600 (12329)
	ACQUEDOTTO
	LINEE ELETTRICHE ENEL MT AEREE
	LINEE ELETTRICHE ENEL AT AEREE
	FOGNATURA
	CAVI ENEL MT INTERRATI
	CAVI ENEL BT INTERRATI
	RETE GAS MP
	RETE GAS BP
	CAVI ELETTRICI TERNA AT 140 kV INTERRATI
	INFRASTRUTTURE TIM AEREE
	INFRASTRUTTURE TIM INTERRATE
	LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA



2					
1					
0	Luglio 2023	A.Z. - L.A.	M. Naldi	F. Graffiedi	Emissione
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE -- PROGETTAZIONE LAVORI PROGRAMMATI DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) POTENZIAMENTO FONTE GEOTERMICA DI FERRARA ED ESTENSIONE RETE TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)		WBS R2190.14.14.00036.03-R2190.14.14.00036.04		CODICE CUP (CUP CODE) F35H22000240004	
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		CODICE DOCUMENTO (CODE) DG00GP208_12		N° COMMESSA (JOB N°) 12300092910-12300092923	
Progetto finanziato dal PNRR		ID DOCUMENTO (DOC. ID) N11682DG00GP208_12		NOME FILE (FILE NAME) 043_M11682DG00GP208_12_Plan_interferenza	
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) Planimetria interferenze e sottoservizi FEEDER TLR -- 9		SCALA (SCALE) 1:500		N° FG. (SH. N°) DI (LAST) 1 1	
HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Via Carlo Bertè Piacenza 2/4 - 41127 Bologna Tel. 051.287.111 www.gruppohera.it		HERAtech Società del Gruppo Hera		manens AZ STUDIO ING. A. ZORER	