


PIANTA CABINA DI INTERFACCIA  
Scala 1:50




SEZIONE A-A' CABINA DI INTERFACCIA  
Scala 1:50

LEGENDA:


Cabina di interfaccia SW Station

LEGENDA - SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA


- Lampada d'emergenza
- Interruttore generale (pulsante di sgancio)
- Rivelatore di fumo (incendio)
- Estintore a polvere capacità 6 kg, classe 34A 233B C
- Estintore ad anidride carbonica capacità 5 kg, classe 113B C




PROSPETTO FRONTALE CABINA DI INTERFACCIA  
Scala 1:50



PROSPETTO LATERALE SINISTRO CABINA DI INTERFACCIA  
Scala 1:50



PROSPETTO TERGALE CABINA DI INTERFACCIA  
Scala 1:50



PROSPETTO LATERALE DESTRO CABINA DI INTERFACCIA  
Scala 1:50



IMPIANTO FOTOVOLTAICO GREENHUB 2 S.R.L.  
E OPERE DI CONNESSIONE

POTENZA IMPIANTO 18,29 MW - COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO)

**Proponente**  
GREENHUB 2 S.R.L. , MILANO (MI) VIA GORANI 4, CAP 20123

**Progettazione**  
**TECNOSTUDIO** Architetture & Management  
Via Aquileia, 56 - 35035 Mestrino (PD)  
tel.: +39 0499000684 - email: info@tecnostudio-pd.it  
PEC: tecnostudio@legalmail.com

**Collaboratori**  
**QUATTROE** flexible engineering  
Via Primo Maggio, 12A - 35035 Mestrino (PD)  
cell.: 340 3309775 email: info@quattroe.eu

**Coordinamento progettuale**  
**SOLAR-IT** s.r.l.  
VIA ILARIA ALPI 4 - 46100 - MANTOVA (MN) - P.IVA: 02627240209 - PEC: solarit@iamiapec.it  
Tel.: +39 04251431056 - email: info@solaritglobal.com

DETTAGLI COSTRUTTIVI CABINA DI SMISTAMENTO E CONTROL ROOM - SW STATION				
LIVELLO PROGETTAZIONE	COD. ELABORATO	FILE NAME	DATA	SCALA
DEFINITIVO	PD_TAV.56	-	05/08/24	1:50

Revisioni				
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO
0	05/08/24		FB - GB - SC	EF