Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE

COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì-Cesena

PNRR MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO M2C4 INVESTIMENTO 2.1A

SITUAZIONE EMERGENZIALE CONNESSA ALLE CONDIZIONI METEO A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI DEL GIORNO 16/05/2023 E SUCCESSIVI. PIANO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VABILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI.
VIA SAN GIOVANNI E PIAZZA SAFFI - PRIMI INTERVENTI.
DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI TOMBINATI RIO CAVALLO
(VIA PUCCINI, VIA SAN GIOVANNI, PIAZZA SAFFI, VIA BUOZZI, VIA MAZZINI)

C.U.P. D45F23000290001

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Oggetto Tavola:

PLANIMETRIA GENERALE SU BASE ORTOFOTO

Tavola: PGEN-PL-01-1

Scala: 1 : 200

Progettista
Ing. Massimo Plazzi
Via Maceo Casadei 19, 47121 Forlì (FC)
massimo.plazzi@ingpec.eu

Revisione	Data	Descrizione
0	Aprile 2025	Emissione

LEGENDA

- Condotte esistenti
- Condotte esistenti e manufatti realizzati con intervento somma emergenza
- Condotte di progetto
- Rivestimento in massi di progetto
- Riprofilatura argine di progetto
- Manufatti in cls di progetto

Recinzione di progetto
DN 500 esistente per scarico fosso privato e gaveta di troppo pieno
Recinzione esistente oggetto di demolizione
Rivestimento in massi (1000-3000 Kg)
Q = 73.00
Q = 72.80
Gaveta di troppo pieno rivestita in massi Q = 72.80
Qe Sc = 62.80
Qu Sc = 61.88
Condotta DN 900 CLS esistente oggetto di rilining
Q = 73.00
Qsc = 66.20
Recinzione esistente mantenuta
Rivestimento in massi (300-1000 Kg)
DN1000 CLS
Qe Sc = 61.13
Qu Sc = 61.06
Tombinatura Scatolare 1600x800 CLS esistente (Lavori somma urgenza 2024)
Manufatto in CLS di imbocco DN1000 CLS con gaveta ribassata
Q = 67.50
Q = 68.50
Q = 73.00
Q = 70.00
Scavo di cantiere
DN 800 CLS
Qe scorrimento = 60.
Qu intradosso = 61.37
Qu scorrimento = 59.
Q Sc = 61.90
Qsc = 67.41
Condotta DN 800 CLS di progetto
Q Sc = 61.12
Galleria esistente non oggetto di intervento dim. int. 1xh1.5 m
Muro in CLS di sostegno argine di progetto
Rivestimento in massi (300-1000 Kg)
Q = 70.80
Q = 68.50
Nuova cameretta di progetto
Micropali di progetto
Q = 74.00
Q = 73,80
N°2 D1000 esistenti oggetto di relining con intervento di somma urgenza
Recinzione esistente oggetto di demolizione
Recinzione di progetto
Recinzione esistente mantenuta
VIA G. PUCCINI
VIA BUOZZI