



IRETI

r_emi.ro.Giunta - Prot. 03/06/2021.0545210.E

Spett. le
Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale
Corso G. Garibaldi, 42
40121 REGGIO EMILIA
c.a. Dott. Aronne Ruffini
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Protocollo N. RT010248-2021-P
DEL: 13/05/2021

Segreteria: PROGETTAZIONE RETI GAS E SII

Oggetto: Interventi idraulici di adeguamento del Rio
Enzola, in Comune di Quattro Castella.
Risoluzione interferenze con condotte gestite da
IRETI SPA.

A seguito della Vostra richiesta di preventivo per la risoluzione delle interferenze in
oggetto, con la presente si specifica quanto segue.

Esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, si è verificato che le condotte gestite dalla
scrivente interferiscono in più punti con le opere in progetto.

Alla luce dei sopralluoghi e tracciamenti effettuati, si è provveduto a redigere un
preventivo di massima, dettagliato per interferenza:

- 1) Condotta adduttrice in acciaio DN 200 in corrispondenza della nuova vasca di
laminazione: occorre spostare la tubazione all'esterno della nuova vasca, ricedendo
comunque all'interno dell'area espropriata, prevedendo una fascia di rispetto di ml
3,00 per parte misurati dall'asse della condotta; non saranno consentite
piantumazioni di alberi ad alto fusto nella suddetta fascia. Occorre inoltre ricollegare
il ramo di adduttrice esistente verso Quattro Castella. Il costo stimato per l'intervento,
che prevede la posa di circa 420 m di nuova tubazione, risulta pari a € 120.000,00
considerando la posa dell'ultimo tratto lungo la strada provinciale SP 23. Qualora
fosse possibile individuare un percorso all'interno di proprietà private, il costo
potrebbe essere ridotto;
- 2) Metanodotto in acciaio DN 100 in corrispondenza della posa di un nuovo manufatto
scatolare in Via A. De Gasperi: occorre spostare provvisoriamente la tubazione
realizzando un collegamento volante per mantenere il servizio alle utenze allacciate,

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro Imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireli@pec.ireli.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianeza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



e una volta posato lo scatolare ricollocare la condotta in sede stradale mantenendo un ricoprimento minimo dall'estradosso superiore di 80 cm. La condotta acqua esistente in polietilene DE 63 non dovrebbe interferire con le opere in progetto. Il costo stimato per l'intervento risulta pari a € 8.000,00.

- 3) Metanodotto in acciaio DN 80 e acquedotto il polietilene DE 63 in corrispondenza della posa di un nuovo manufatto scatolare in Via Vittorio Veneto: premesso che non è stato possibile effettuare lo scavo di sondaggio per la presenza di una cisterna interrata, qualora la quota di posa del nuovo scatolare non fosse compatibile con le condotte esistenti, si ipotizza di spostare provvisoriamente le tubazioni realizzando un collegamento volante per mantenere il servizio alle utenze allacciate, e una volta posato lo scatolare ricollocare le tubazioni in sede stradale mantenendo un ricoprimento minimo dall'estradosso superiore di 80 cm. Il costo stimato per l'intervento risulta pari a € 12.000,00. La condotta adduttrice in acciaio DN 200 sembra non interferire con le opere in progetto. Qualora si verificasse una quota non compatibile, andrà realizzato un nuovo attraversamento del Rio con tecnologia T.O.C. da quotare a parte.

Tutte le lavorazioni previste sulle reti di cui sopra, compresi scavi, rinterrati, fornitura e posa delle tubazioni nonché i collegamenti alle reti esistenti, verranno realizzate da Nostre Ditte incaricate previa formale accettazione del preventivo di spesa che verrà emesso in fase esecutiva.

Sempre a disposizione per ogni altra eventuale informazione, per la quale potrete rivolgerVi ai ns. Tecnici Silvio Primavori - tel. 0522/619928 e-mail silvio.primavori@ireti.it, Barbara Barani – tel. 0522/297250 e-mail barbara.barani@ireti.it, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE
INGEGNERIA & REALIZZAZIONI
Ing. Paolo Torassa