

Fascicolo 2021/06 09/100

Spett.le **ARPAE**  
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
Piazza Caduti per la Libertà n.2  
48121 – Ravenna  
c.a. dott.ssa Roberta Brunelli  
PEC: [aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Comune di Massa Lombarda - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto denominato "Impianto fotovoltaico Bienergy Selice" localizzato nel Comune di Massa Lombarda (RA) - presentato da Bienergy s.r.l. – Trasmissione parere Unione dei Comuni della Bassa Romagna**

**Visto** il decreto della Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 34 del 24/12/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente tecnico dell'Area Economia e Territorio all'Arch. Gilberto Facondini dal 27/01/2020 al 26/01/2023;

**Visto** il decreto della Presidente dell'Unione dei Comuni Bassa Romagna n. 22 del 22/10/2020 con cui sono stati nominati i responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

**Vista** la Delega di funzioni e competenze ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento di Organizzazione del Dirigente d'Area Gilberto Facondini, alla Responsabile del Servizio Ambiente, Dott.ssa Alice Dosi, prot. 14296 del 03/03/2021;

**Vista** la domanda di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Bienergy Selice" in via Caduti del Lavoro in Comune di Massa Lombarda, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 4/2018, presentata dalla Ditta Bienergy s.r.l. e pubblicato per la consultazione dal 27/04/2021 per 45 gg;

**Vista** la nota di ARPAE-SAC, prot. Unione n. 25486/21 del 26/04/2021 con la quale si comunicava la pubblicazione sul sito Web della Regione Emilia Romagna dell'Avviso al Pubblico e della documentazione presentata dal proponente

**Vista** la successiva nota di ARPAE SAC, prot. Unione n. 27752/21 del 04/05/2021 con la quale veniva convocata la prima riunione tecnica istruttoria per il giorno 8 giugno 2021;

A seguito della suddetta riunione, regolarmente tenutasi, e del confronto con il proponente si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'intervento alle seguenti condizioni:

- si chiede al proponente di produrre, in sede di istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03, il progetto di un sistema verde di schermatura dell'area dell'impianto fotovoltaico. Tale schermatura dovrà essere realizzata su tutti i lati dell'area interessata e dovrà seguire le indicazioni riportate nell'allegato E del RUE dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si chiede inoltre che, per la realizzazione della schermatura, vengano utilizzate almeno 5 specie vegetali (suddivise tra alberi e arbusti);

- le cabine dovranno essere poste ad una distanza di 5 m dal confine di proprietà. Solamente la cabina di consegna potrà derogare da tale distanza, secondo le indicazioni del distributore di rete;
- si raccomanda che, in fase di cantiere, l'approvvigionamento dei materiali avvenga evitando i periodi della giornata con il maggior traffico veicolare della zona, caratterizzato dal flusso di mezzi pesanti da e per il centro logistico LIDL.

Per eventuali chiarimenti contattare ing. Bruno Longanesi (tel. 0545 38186 email: [longanesib@unione.labassaromagna.it](mailto:longanesib@unione.labassaromagna.it)).

**La Responsabile del Servizio Ambiente**

*Dott.ssa Alice Dosi*

documento firmato digitalmente