

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PARMA

Ufficio Prevenzione incendi
com.parma@cert.vigilfuoco.it

Spett.le SOCIETA' AGRICOLA TELLINA DI
SALVI ALESSIA E VALERIO c/o
«»
enrico.riccardi@ingpec.eu

Al Sindaco del Comune di Fontanellato

Oggetto: **Pratica VV.F. n° 26321**
Valutazione Progetto, Parere di approvazione.
Ditta SOCIETA' AGRICOLA TELLINA DI SALVI ALESSIA E VALERIO sita
in VIA BOSCO DI SOPRA LOC. PAROLETTA 102, 43012 Fontanellato

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 3984 del 20/03/2021 per le seguenti attività soggette:

49.1.A	Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 25 a 350 kW
1.1.C	Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

Vista la documentazione pervenuta con prot. 5979 del 27/04/2021 e con prot. 9144 del 29/06/2021, valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario Fabio Perrino, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

Siano fatti salvi i diritti di terzi
Il percorso e la posa in opera delle tubazioni di biogas siano conformi a quanto indicato nella planimetria acquisita dal Comando con nota prot. 9144 del 29/6/2021.

Si richiama inoltre che:

- 1) La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite. Eventuali varianti al medesimo dovranno essere sottoposte allo scrivente Comando, in forma progettuale, a preventiva approvazione ai fini della sicurezza, prima della loro realizzazione. Fanno eccezione le modifiche che non comportino aggravio delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art 4 comma 7 del DM 7 agosto 2012;
- 1) Per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto, dovrà essere comunque integralmente attuato quanto disposto da: DM 03/2/2016;
- 2) Gli impianti dovranno essere installati a regola d'arte, nel rispetto delle norme di

buona tecnica (in particolare, le norme CEI, UNI-CIG, UNI), in conformità a quanto previsto dalla L. 186/68, dal DPR 462/2001 e dal D.M. n° 37 del 22/01/2008 (G.U. n. 61 del 12/03/2008) come dovrà risultare dalle certificazioni tecniche;

3) Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, realizzati e mantenuti, così come definiti nella regola tecnica in conformità al DM 20 dicembre 2012.

Al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando, istanza, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006 n. 139 mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Tale istanza dovrà essere redatta e corredata in conformità a quanto previsto dal D.M. 07/08/2012 (art. 4 ed allegato II).

Il Comando VV.F. rilascerà all'interessato una ricevuta dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Si precisa che la visita tecnica sarà effettuata per le attività di cui all'allegato I categoria C del D.P.R. 151/11, e a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate per le attività di cui all'allegato I categorie A e B del succitato D.P.R.

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del D.P.R. 151/11 possono richiedere al Comando l'effettuazione delle visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo è quella prescritta dall'Allegato II al D.M. 07/08/2012.

Detta documentazione, deve essere redatta sui modelli Ministeriali, disponibili sul sito www.vigilfuoco.it, ed essere presentata completa, fascicolata e numerata.

**Il Funzionario Istruttore
Fabio Perrino**

**IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott.Ing. VINCENZO GIUSEPPE GIORDANO**

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge