



r\_eni.ro.Giunta - Prot. 15/11/2021.1049575.E

DC

Regione Emilia-Romagna  
Servizio Valutazione Impatto e  
Promozione Sostenibilità Ambientale  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

pc **AIMAG Spa**  
[impianti.elettrici@pec.gruppoaimag.it](mailto:impianti.elettrici@pec.gruppoaimag.it)

**Oggetto: Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale di “Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato e avvio dell’adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente. Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE)”.**

**Parere in merito alle interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, si rileva che le interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato indicate nell’elaborato “Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze” e nei relativi allegati grafici riguardano essenzialmente l’adduttrice VET DN 350 Possessione Riva - Bosco Fontana, in gestione ad AIMAG, come segnalato anche nella comunicazione di AIPo ad AIMAG (Prot. Atersir PG.AT/2021/0009575 del 21/10/2021).

Al riguardo AIMAG ha sottoposto ad AIPo una proposta tecnica (Prot. Atersir PG.AT/2021/0010149 del 08/11/2021), nella quale inoltre si chiedono ad AIPo indicazioni relative alle tempistiche dei lavori di potenziamento degli argini al fine di programmare le attività di rilocalizzazione della condotta. A tale proposta AIPo ha dato riscontro con una comunicazione (Prot. Atersir PG.AT/2021/0010315 del 11/11/2021), nella quale esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento così come previsto negli elaborati trasmessi.

Preso atto del parere espresso dal Gestore AIMAG Prot. N. 21-05454 del 12/11/2021, si esprime parere favorevole in merito alle interferenze del progetto in oggetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, rimandando, in riferimento alla condotta VET DN 350, alla proposta tecnica di risoluzione presentata da AIMAG ad AIPo, ricordando la necessità di acquisire per tempo indicazioni relative alla tempistica dei lavori programmati da AIPo. Si richiama inoltre l'accordo firmato ai sensi dell'art. 15 L.241/1990 tra Atersir ed AIPo, repertoriato all'Ufficio Contratti di AIPo Parma al n. 1372 del 04/03/2019, avente ad oggetto la ristrutturazione del campo pozzi di Bosco Fontana, e si chiede di precisare le modalità e i tempi relativi al declassamento dell'attuale argine maestro, al fine di prevedere un inquadramento temporale utile alla definizione delle fasi realizzative dei futuri pozzi ad uso idropotabile previsti sulla sua sommità.

Si ricorda, infine, che il PIAE della Provincia di Reggio Emilia in riferimento alla previsione del polo SE108 "Ampliamento casse di espansione F. Secchia" indica la presenza di uno strato limo-argilloso a protezione del sistema acquifero sottostante, di interesse acquedottistico, "assente" però nella parte sud del polo stesso. Per tale motivo il piano vincola l'attività estrattiva, necessaria all'ampliamento della cassa, ad eseguire una impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle scarpate di scavo; questo dovrà avvenire in fase di ripristino, con uno strato di materiale argilloso di almeno 1,5 m posto a protezione delle infiltrazioni in falda, quale "chiusura" della "lacuna stratigrafica" riconosciuta.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
Area Servizio Idrico Integrato

Ing. Marialuisa Campani

**Firmata digitalmente secondo le normative vigenti**