



r\_eni.ro.Giunta - Prot. 22/12/2021.1178446.F



Centrale

Reggio Emilia, 22/12/2021

Protocollo N. RT026490-2021-P

Segreteria: PROGETTAZIONE RETI GAS E SII  
Potabili Impianti Emilia

Ns. Rif. Prot. N. RT030619-2021-A

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA al progetto di "Realizzazione di una cassa di espansione per laminazione delle piene e accumulo idrico a scopo irriguo Cavo Bondeno – Codice 518/5", in Comune di Novellara (RE), proposto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale. Trasmissione Osservazioni

Allegati: Planimetria di risoluzione interferenza con tubazione di acquedotto

A seguito della Conferenza dei servizi Istruttoria del 27/07/2021 avendo esaminato la documentazione relativa al progetto in oggetto, con la presente si specifica quanto segue.

Esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, si è verificato che la condotta adduttrice esistente DN 150 in fibrocemento interferisce con le opere in progetto.

Spett. le  
Regione Emilia Romagna  
Servizio Valutazione Impatto e  
Promozione Sostenibilità Ambientale  
c.a. Dott. Valerio Marroni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Spett.le  
Consorzio di Bonifica dell'Emilia

Corso Garibaldi, 42  
42121 REGGIO EMILIA  
[protocollo@pec.emiliacentrale.it](mailto:protocollo@pec.emiliacentrale.it)  
c.a. Ing. Matteo Giovanardi

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: [ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)  
[ireti.it](http://ireti.it)  
T010 5586664

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 Parma  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
F0522 286246



Nel corso del 2019 era già stata valutata con il Consorzio di Bonifica una soluzione che prevedeva la posa di una nuova condotta al di fuori del sedime della vasca (vedi ns. prot. RT004880-2019-P del 19/03/2019) attraversando proprietà private.

Alla luce dei sopralluoghi e tracciamenti effettuati e verificata la difficoltà di ottenere accordi bonari per la servitù di passaggio, si è valutata una soluzione progettuale alternativa che prevede la posa di una nuova tubazione da realizzarsi in parallelo alla condotta esistente con scavi in parte a cielo aperto ed utilizzando tecnologia T.O.C. per il tratto BC, evidenziato nella planimetria allegata. Anche in questo caso sono coinvolte proprietà private, già interessate dal passaggio della condotta esistente, con cui sono in corso di perfezionamento gli accordi bonari per la realizzazione della nuova rete.

La condotta esistente in fibrocemento verrà dismessa ma fisicamente rimossa, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, solo nei tratti in cui dovesse interferire con le opere di scavo previste dal progetto; la parte residua rimarrà censita tra le reti dismesse e tracciata in cartografia per ogni evenienza futura.

La scrivente provvederà a trasmettere al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale il preventivo di spesa per le opere suddette che dovrà essere formalmente accettato per il passaggio alla fase esecutiva dei lavori.

Pertanto, nulla osta all'approvazione del progetto in oggetto purché venga risolta la predetta interferenza con la condotta gestita dalla scrivente.

Sempre a disposizione per ogni altra eventuale informazione, per la quale potrete rivolgerVi a Barbara Barani – tel. 0522/297250 e-mail [barbara.barani@ireti.it](mailto:barbara.barani@ireti.it), cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE  
PROGETTAZIONE RETI GAS E SII  
Ing. Barbara Barani