

PEC

Spettabile
Comune di Reggio Emilia
Piazza Prampolini, 1
42121 Reggio Emilia (RE)
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Spettabile
Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Piazza Gioberti, 4
42121 Reggio Emilia (RE)
aoore@cert.arpa.emr.it

Spettabile
Arpae
Via Po, 5
40139 Bologna (BO)
dirgen@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 10 della L.R. 4/2018 del "Progetto di insediamento industriale finalizzato allo sviluppo e produzione di autoveicoli ibridi ed elettrici" localizzato nel comune di Reggio Emilia (RE), proposto da Silk-Faw Automotive Group Italy srl - nell'ambito del procedimento di Accordo di Programma in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017, dell'art. 40 della LR 20/2000 e dell'art. 34 del D.Lgs 267/2002 per l'inserimento nel Piano Operativo Comunale del Piano Urbanistico Attuativo "ASP1 - EX AP8-21 - ASP-N2" in Località Gavassa (RE).
Invio parere.**

Con riferimento alla lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata dal Comune di Reggio Emilia prot. num. PG 2021/0245600 in data 10 novembre 2021 in seguito alla nostra richiesta integrazioni prot. GRUPPOTERNAP20210072389 del 17 settembre 2021, che per comodità alleghiamo alla presente, in relazione alla documentazione tecnica ricevuta, per quanto di nostra competenza, Nulla Osta alla realizzazione dell'intervento in oggetto, fatto salvo l'obbligo di inviarci copia della documentazione di As Built a lavori ultimati.

Vi segnaliamo infine che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione nominale di 132.000 V e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del d.lgs. 81/2008), in questo caso 5 m, e dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di mezzi d'opera e gru), costituisce pericolo mortale.

Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Per eventuali informazioni i riferimenti sono:

Cavazzoni Mirco (0521 557919 - 320 4183299 - mirco.cavazzoni@terna.it)

Cordiali saluti.

**Unità Impianti Parma
Il Responsabile
(Ing. Andrea Tramonti)**

Copia a: DTNE-FI, FI-CTE.

FI-UIPR_FS/mc

Unità Impianti Parma - Strada Tronchi, 51A - 43125 Parma - Italia - Tel. +39 0521557900 - Fax +39 0521557918