



energy to inspire the world

San Martino Siccomario, 18.01.2022
Prot. NORD/PAV/Pas/ 002 /Del
Rif. EAM36407 - EAM36412

Inviata ½ PEC

Spett.le
**Arpae - Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e
l'energia dell'Emilia-Romagna**
Via XXI Aprile, 48
29121 Piacenza (PC)
aoopc@cert.arpa.emr.it

E p.c.
Spett.le
RF – VEGA S.R.L.
Via Bottonaga, 4
25125 Brescia (BS)
rf-vegasrl@pec.it

E p.c.
Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Distretto Nord
via G. Avezzana, 30
20139 Milano (MI)
distrettonord@pec.snam.it

Fascicolo regionale 1317/18/2021 (VIA) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) denominato "RF-VEGA" nonché opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, avente potenza di 7,41 MWp (potenza in immissione 6,0 MW), in località Cascina Agazzara, SP 37, nel Comune di Sarmato (PC)." – proposto dalla ditta RF-VEGA srl.

Con riferimento a Vostra prot. num. 1356/2022 del 05.01.2022 riguardante il provvedimento autorizzatorio delle opere in oggetto, con la presente Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di soggetto proprietario e gestore dei servizi interferiti (metanodotto ed opere accessorie) dalle realizzando Vs. opere, segnala quanto segue.

In relazione ai documenti progettuali presenti sul portale, Vi confermiamo che l'opera in argomento interferisce i metanodotti Snam Rete Gas (e le relative fasce di rispetto) destinati ad attività di trasporto del gas naturale ad alta pressione, attività

snam rete gas S.p.A.
Centro di Pavia
Via Roma, 18
Cap 27028 – San Martino Siccomario (PV)
Tel. centralino 0382 498407
Fax. 0382 498359
www.snam.it
Pec. centropavia@pec.snamretegas.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 18/01/2022 17:49:51 PG/2022/0007517
VIA NORD/PAV/PAS/002/DEL 18/01/2022
RIF. EAM36407 - EAM36412
INVIATA 1/2 PEC
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 18/01/2022 17:49:51 PG/2022/0007517
VIA NORD/PAV/PAS/002/DEL 18/01/2022
RIF. EAM36407 - EAM36412
INVIATA 1/2 PEC
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 18/01/2022 17:49:51 PG/2022/0007517
VIA NORD/PAV/PAS/002/DEL 18/01/2022
RIF. EAM36407 - EAM36412
INVIATA 1/2 PEC

r_emiro.Giunta - Prot. 11/02/2022.0125884.E

quest'ultima, dichiarata - ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 (c.d. Decreto Letta) - "attività di interesse pubblico".

Le infrastrutture Snam Rete Gas, opere di Pubblica utilità in pressione e esercizio, sono regolate dal DECRETO 24.11.84 del Ministero degli Interni "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e dal DECRETO 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Tuttavia, per poter valutare idoneamente la compatibilità della realizzanda opera con gli esistenti gasdotti Snam Rete Gas S.p.A., risulta essere necessario che da parte Vostra ci venga fornita la seguente documentazione di dettaglio:

- progetto in scala adeguata (1:2000 - 1:500/1:200) con evidenziata l'attuale posizione degli impianti Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le relative fasce di rispetto;
- tavola comparativa con evidenziate in rosso le nuove opere e/o giallo le eventuali demolizioni;
- planimetria quotata;
- sezioni dell'opera laddove ci siano attraversamenti dei gasdotti, e comunque siano necessarie per la corretta valutazione dell'interferenza;
- eventuali urbanizzazioni primarie/secondarie da realizzare nelle fasce di rispetto;
- eventuali altre informazioni necessarie per valutare l'opera interferente.

Allo scopo di riportare correttamente sui summenzionati elaborati di progetto, a Vs. cura e spese, il tracciato delle ns. opere, Vi invitiamo a rivolgerVi al nostro personale qualificato del Centro di manutenzione SRG di Pavia (Via Roma,18 – 27028 San Martino Siccomario (PV) – Manager Ing. Marco Pascolini - tel. 0382.498407) il quale, previo rilevamento con idonea strumentazione, accerterà ed individuerà in campo l'esatta ubicazione della condotta fornendo all'occorrenza ulteriori informazioni di dettaglio.

Resta inteso che Snam Rete Gas provvederà a propria cura, ma a tutte spese del Soggetto Interferente, alle attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

In tale contesto, necessita per altro evidenziare che i tempi occorrenti per la risoluzione delle interferenze, ove previsti adeguamenti delle nostre condotte, potranno essere valutati solo a seguito della definizione puntuale delle interferenze.

Segnaliamo infine che, in attesa degli esiti dei rilievi di cui sopra, essendo gli impianti emarginati in pressione ed esercizio, all'interno delle fasce di rispetto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

Distinti saluti.

 Business Unit Asset Italia
Distretto Nord
Trasporto
Manager Centro di Pavia
Pascolini Marco
