



**HERA S.p.A.**

*Holding Energia Risorse Ambiente*

*Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna*

*tel. 051.287111 fax 051.287525*

*www.gruppohera.it*

Spett.le

Regione Emilia Romagna

Viale della Fiera 8

40127 Bologna (BO)

[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

c.a. Ing. Birtolo Dalila

Imola, Hera spa Protocollo In Uscita 0043424/22 Data 09/05/2022

**PEC**

Rif: Dir.Ing./Progettazione/Progettazione Sistemi a Rete/Pareri Complessi/FG

**Oggetto: Pratica n. 22510030 – Recupero dei bacini ex cava in destra idraulica del fiume Marecchia con funzione di stoccaggio e distribuzione idrica Comuni di Santarcangelo di Romagna, Rimini, Verucchio. Rilascio di parere di competenza**

In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta da Regione Emilia Romagna in data 01/04/2022 prot. Hera S.p.A. n. 32044, e alla conferenza dei servizi del 11/04/2022 per la pratica di cui all'oggetto, con la presente si comunica quanto segue:

**Servizio CARTOGRAFICO**

**Gli enti pubblici possono richiedere a titolo gratuito la cartografia e la tracciatura delle reti esistenti, così come evidenziato nel portale di HERA S.p.A. previo compilazione della modulistica dedicata. ( [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it) nella sezione "Progettisti e Tecnici: AaMD.HTC.02.00.01\_R0\_Richiesta\_Segnalazione\_Reti\_new.1551713121 md.htc.02.00.03\_r0\_richiesta\_dati\_cartografici\_comuni.1549979827 )**

**Servizio ACQUEDOTTO**

Nelle aree di progetto sede dell'intervento sono presenti numerose condotte di diversi diametri e materiali **in particolare nel percorso delle condotte di adduzione e distribuzione. E' necessario un elaborato che evidenzi le reti in gestione a HERA S.p.A. sovrapposte alle opere in progetto**, corredata anche di profilo per valutare le profondità di sbancamento.

**Non potranno essere realizzate opere inamovibili in corrispondenza delle condotte esistenti per consentire le operazioni di manutenzione e le piantumazioni ad alto fusto devono essere ad una distanza minima di 2,5 m dall'asse della condotta.**

Per le eventuali opere di spostamento a carico del Soggetto Attuatore, lo stesso dovrà richiederne la quantificazione economica mediante l'invio all'indirizzo pec [heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it) dell'apposito modulo "Richiesta preventivo per realizzazione/spostamento reti/impianti" disponibile nel sito [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it) nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".

**Ing. Guaraldi Irene** responsabile reti acquedotto per la provincia di Rimini Tel 328\_2237912 email: [irene.guaraldi@gruppohera.it](mailto:irene.guaraldi@gruppohera.it)

### **Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Nell'area di progetto sede della riqualificazione sono presenti numerosi collettori fognari di diversi diametri e materiali **in particolare nel percorso delle condotte di adduzione e distribuzione. Per poter esprimere parere in merito è necessario un elaborato che evidenzi le reti in gestione a HERA S.p.A. sovrapposte alle opere architettoniche,** corredata anche di profilo per valutare le profondità di sbancamento.

**Non potranno essere realizzate opere inamovibili in corrispondenza delle condotte esistenti per consentire le operazioni di manutenzione e le piantumazioni ad alto fusto devono essere ad una distanza minima di 2,5 m dall'asse della condotta.**

**Relativamente ai volumi di acque reflue depurate in uscita del depuratore, riteniamo necessario un ulteriore approfondimento che dovrà avvenire nei successivi livelli di progettazione.**

Per le eventuali opere di spostamento a carico del Soggetto Attuatore, lo stesso dovrà richiederne la quantificazione economica mediante l'invio all'indirizzo pec [heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it) dell'apposito modulo "Richiesta preventivo per realizzazione/spostamento reti/impianti" disponibile nel sito [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it) nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".

**Geom. Casadei Fabio** responsabile reti fognature per la provincia di Rimini Tel 325\_1221809 email: [fabio.casadei2@gruppohera.it](mailto:fabio.casadei2@gruppohera.it)

## **Servizio AMBIENTE**

**Eventuali spostamenti anche temporanei dei contenitori adibiti alla raccolta dovranno essere concordati con il gestore del servizio.**

Il referente del servizio Igiene Urbana è l'Ing. Turchetti Cinzia Tel. 320\_7743489 email [cinzia.turchetti@gruppohera.it](mailto:cinzia.turchetti@gruppohera.it).

Considerato che l'opera in oggetto sarà realizzata lungo un tracciato dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A., l'impresa esecutrice dei lavori dovrà:

- richiedere al servizio cartografico la documentazione riguardante le reti esistenti mediante l'invio all'indirizzo pec [heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it) dell'apposito modulo "Richiesta dati cartografici su supporto digitale" riportato in allegato;
- richiedere un sopralluogo per individuare l'esatta posizione delle condotte mediante l'invio all'indirizzo pec [heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it) dell'apposito modulo "Richiesta sopralluogo per segnalazione (tracciatura) reti" presente nel sito [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it) nella sezione "Progettisti e Tecnici Richieste Multiservizio";
- adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente Gramantieri Fabrizio Tel. 0542/621317 email: [fabrizio.gramantieri@gruppohera.it](mailto:fabrizio.gramantieri@gruppohera.it); pec: [heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it), avendo cura di citare l'oggetto, la data e il numero di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

**Procuratore speciale**

**Dott. Ing. Luca Migliori**

*Firmato digitalmente*

*Allegati: AaMD.HTC.02.00.01\_R0\_Richiesta\_Segnalazione\_Reti\_new.1551713121;  
md.htc.02.00.03\_r0\_richiesta\_dati\_cartografici\_comuni.1549979827.*

*Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.*

*Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"*