



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO  
SOCCORSO PUBBLICO e DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA  
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Ufficio Prevenzione Incendi  
tel. 0544-281512  
@: [com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it)

Al ARPAE  
Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 - Ravenna  
[aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it)

Pratica 41657

e p.c. Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.)  
c/o Direzione Regionale VF Emilia Romagna  
[dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it)

OGGETTO: Procedura per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprensivo di valutazione di impatto ambientale (VIA) volontaria, autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del D.LGS. N. 152/2006 e della L.R. N. 4/2018 e della L.R. N. 21/2004 per il progetto di una **PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE** Ponticelli in loc. CA' Ponticelle nel comune di Ravenna (RA) presentato da **HEA S.P.A.**  
**Valutazione del Progetto art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151.**  
Attività n./cat. 49.3.C dell'allegato I al DPR n. 151/2011.  
Installazione di un gruppo elettrogeno da 800 KW

Con riferimento alla nota SINADOC 2021/29284 del 20/01/2022 di codesta ARPAE di richiesta di parere relativa **all'installazione di un gruppo elettrogeno da 800 KW**, di cui alla richiesta di valutazione progetto prot. 1020 del 18.01.2022 si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata il DM 13/07/2011

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza, dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)), allegando le seguenti certificazioni:

1. Elenco delle attrezzature e degli impianti antincendio.
2. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi  
*impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i*
  - a) dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato decreto. Il progetto, a firma di tecnico abilitato, e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli.  
*impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i*
  - b) Dichiarazione di impianto (mod. DICH\_IMP), a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 - 48121 Ravenna  
e-mail ordinaria : [comando.ravenna@vigilfuoco.it](mailto:comando.ravenna@vigilfuoco.it)  
e-mail certificata: [com.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ravenna@cert.vigilfuoco.it)

Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545  
e-mail ordinaria: [so.ravenna@vigilfuoco.it](mailto:so.ravenna@vigilfuoco.it)

- c) Certificazione (mod CERT\_IMP), a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, in assenza del progetto di cui al precedente punto b)

Con l'occasione si rappresenta che per attività di soglia superiore ai sensi del D.Lgs 105/15 (direttiva SEVESO) soggette quindi a valutazione del rapporto di sicurezza (NOF) da parte del CTR Emilia Romagna, le valutazioni di prevenzione incendi, così come disposto dall'art. 31 del suddetto D.Lgs, verranno espletate nell'ambito dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 17 comma 2 del D.Lgs 105/15 al termine della quale saranno comunicate le determinazioni di competenza.

DV Michelangelo Borino  
Documento firmato digitalmente

Per delega del Comandante Provinciale  
Il responsabile del procedimento  
DV Vincenzo Cuttone  
Firmato digitalmente ai sensi di legge

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA	
V.le Randi 25 – 48121 Ravenna e-mail ordinaria : <a href="mailto:comando.ravenna@vigilfuoco.it">comando.ravenna@vigilfuoco.it</a> e-mail certificata: <a href="mailto:com.ravenna@cert.vigilfuoco.it">com.ravenna@cert.vigilfuoco.it</a>	Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545 e-mail ordinaria: <a href="mailto:so.ravenna@vigilfuoco.it">so.ravenna@vigilfuoco.it</a>