



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO e DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Ufficio Prevenzione Incendi
tel. 0544-281512
@: com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Al ARPAE
Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 - Ravenna
aora@cert.arpa.emr.it

Pratica 41200

OGGETTO: Procedura per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprensivo di valutazione di impatto ambientale (VIA) volontaria, autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del D.LGS. N. 152/2006 e della L.R. N. 4/2018 e della L.R. N. 21/2004 per il progetto di una **PIATTAFORMA BIO RECUPERO** in loc. CA' Ponticelle nel comune di Ravenna (RA) presentato da **ENI Rewind S.P.A.**

Valutazione del Progetto art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151.

Attività n./cat. 49.3.C dell'allegato I al DPR n. 151/2011.

Installazione di due gruppi elettrogeni da 800 KW cad

Con riferimento alla nota SINADOC 2021/29284 del 20/01/2022 di codesta ARPAE di richiesta di parere relativa **all'installazione di due gruppi elettrogeni da 800 KW cad**, di cui alla richiesta di valutazione progetto prot. 1020 del 18.01.2022 si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata il DM 13/07/2011

Per la restante parte, costituita dalle attività "sottosoglia", ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, così come asserito nella relazione tecnica, restano in capo al responsabile dell'attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi ed al D.lvo 9 aprile 2008, n. 81.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza, dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:

1. Elenco delle attrezzature e degli impianti antincendio.
2. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi
impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 - 48121 Ravenna
e-mail ordinaria : comando.ravenna@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545
e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it

- a) dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato decreto. Il progetto, a firma di tecnico abilitato, e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli.

impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i

- b) Dichiarazione di impianto (mod. DICH_IMP), a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli.
- c) Certificazione (mod CERT_IMP), a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, in assenza del progetto di cui al precedente punto b)

DV Michelangelo Borino
Documento firmato digitalmente

Per delega del Comandante Provinciale
Il responsabile del procedimento
DV Vincenzo Cuttone
Firmato digitalmente ai sensi di legge

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA	
V.le Randi 25 – 48121 Ravenna e-mail ordinaria : comando.ravenna@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it	Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545 e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it