



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE  
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MODENA**  
*Ufficio Prevenzione incendi*  
*com.modena@cert.vigilfuoco.it*

Modena, data del protocollo  
Pratica PI n° 57037

A: Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Ufficio VIA Energia di Modena

A: AERAUTODROMO MODENA S.P.A.

Oggetto: Valutazione Progetto per nuova tribuna (2.358 posti): parere favorevole  
**Ditta AERAUTODROMO MODENA S.P.A.** sita in MARZAGLIA VIA  
POMPOSIANA NC 255/A, 41100 Modena

In merito al progetto indicato in oggetto ed in relazione alla documentazione integrativa ricevuta in data 20/01/2022 con prot. VV.F. n° 1413 (Pratica ARPAE n° 14364/2020) per le seguenti attività soggette:

65.2.C	Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone
--------	---

questo Comando esprime **parere favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

1. Siano fatti salvi i diritti di terzi.
2. La separazione fra traffico pedonale ed ambulanza prevista solo sul ponte Bailey, sia prevista lungo tutto il percorso pedonale di esodo che dalla tribuna conduce alla pubblica via.
3. Le finestre che affacciano sotto le scale di esodo dalla tribuna (vedi locale porzionamento) siano di tipo non apribili ed EI 60. In caso contrario la scala ed il percorso per raggiungerla dovranno essere spostati ad una distanza di almeno 2,5 mt da tali finestre.
4. Ai sensi di quanto previsto dal DM 18/03/96 all'art. 17 sia installato un impianto idrico antincendio con nassi a protezione dell'Area Hospitality e della Sala Catering (*zone al chiuso con affollamento > 100 persone*).
5. Ai sensi dell'art. 5 comma c) della Circolare Ministero Interno n. 68 del 2 Luglio 1962, oltre a quanto proposto in progetto in merito al dispositivo di contenimento del pubblico, sia prevista anche una protezione dimensionata in modo da resistere all'urto del veicolo che uscisse di pista alla velocità massima possibile nel tratto considerato. Tale protezione deve essere a distanza dalla pista e dal dispositivo di contenimento del pubblico come indicato nel suddetto comma c). A tal proposito dovrà essere prodotta documentazione progettuale (relazione ed elaborati grafici) da cui si evinca il rispetto di quanto sopra.

6. La Gestione della Sicurezza Antincendio sia progettata secondo quanto indicato all'art. 11 del DM Interno del 06/06/2005. In fase di SCIA dovrà essere presentata apposita documentazione con cui si evidenzia il rispetto di tale prescrizione.

A lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione, prevista dal DM 07 ago 2012, di seguito elencata:

- a) certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (mod. PIN 2.2-2018 CERT REI).
- b) dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (mod. PIN 2.3-2018 Dich. PROD).
- c) dichiarazioni / certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio così distinte:

***c1) Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.***

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDERIA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.;

***c2) Protezione contro le scariche atmosferiche.***

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDERIA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.;

***c3) Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.***

- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP.;

***c4) Estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale.***

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDERIA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. ;
- CERTIFICAZIONI DI RISPONDERIA E FUNZIONALITÀ redatte sul mod. CERT. IMP

***c5) Rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.***

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDERIA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i.
- CERTIFICAZIONI DI RISPONDERIA E FUNZIONALITÀ redatte sul mod. CERT. IMP .

- d) Documentazione tecnica di riscontro ai precedenti punti da 2) a 6).

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica  
(DVD Canio Fastiggi)

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(ANDRIOTTO)

IL RESPONSABILE AREA II  
(DVD Valter Melotti)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)