



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI
BOLOGNA

Ufficio Prevenzione incendi
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

Pratica PI n. 8466
Rif. Prot. Richiesta n. 28167

A S.U.A.P. DI MORDANO
VIA BACCHILEGA, 6
40027 Mordano

p.c. Al Sindaco del Comune di
Mordano

Oggetto: **Valutazione del Progetto** relativo all'attività sita in:
VIA SELICE 1, 40027 Mordano
Ragione Sociale: FLORIM CERAMICHE SOCIETA PER AZIONI SOCIETA
BENEFIT (Ampliamento del Plant 1 verso sud, del Plant 2 verso Nord – Ovest e
modifiche interne sia al Plant 1 che al Plant 2).

Attività del DPR 151/11 n.:

- 44.3.C Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg)
- 1.1.C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)
- 74.2.B Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)
- 56.2.C Impianti produzione laterizi, maioliche, porcellane e simili, oltre 50 addetti
- 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

In esito all'istanza presentata con prot. n. 28167 del 15/11/2021 ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della **valutazione del progetto** relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, **trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota**, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

- Le modifiche apportate al fabbricato "Plant 1" dovranno risultare compatibili con quanto prescritto dal così detto "Codice" di prevenzione incendi, cioè dal D.M. 3 agosto 2015 così come aggiornato dal D.M. 12 aprile 2019 e dal D.M. 18 ottobre 2019.
- L'area soppalcata del "Plant 1" dovrà effettivamente risultare non praticabile dai lavoratori (accessibile cioè solo per la attività di manutenzione).
- L'impianto fotovoltaico dovrà risultare conforme a quanto prescritto dalla nota della DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 e successivi chiarimenti.

- Qualora nella azienda vengano installate attività di cui al punto 74.3.C del DPR 151 /11 (Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW), occorrerà innanzi tutto produrre a questo Comando regolare istanza di esame progetto ai sensi del art. 3 del D.P.R. appena citato .

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M. .

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
MARCO MAGRI
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

p. Il Comandante Provinciale
(Restuccia)
Il Dirigente Vicario
Dott. Ing. Fabrizio Priori
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)