



Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
Tozzi Green
Via Brigata Ebraica, 50
48123 Mezzano (RA)

2010 tozzi.re@legalmail.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: P.I. Andrea Cappelli
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Via San Felice, 25
40122 Bologna (BO)

2010 Alla c.a. Patrizia Vitali
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica ARPAE n. 27836/2021. Fascicolo Regionale n. 1317/30/2021.

Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto “Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 MWp e relative opere di connessione alla RTN” sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in località San Matteo della Decima, proposto da TOZZI GREEN SpA. Richiesta di verifica della completezza, ai sensi dell'art. 27 bis commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 15 commi 4 e 5, della L.R. 4/2008.

Interferenza con i Canali demaniali “Scolo Sampieri”, “Scolo Tassinara”, “Scolo Mascellaro Inferiore”, “Canale Collettore delle Acque Alte” e “Fosso Puglia”.

Parere di competenza.

Con riferimento alla documentazione integrativa di questa Spett.le Società, pubblicata con avviso pubblico in data 11/05/2022, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 7330 del 04/05/202, si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** con le seguenti prescrizioni:

i canali indicati in oggetto risultano essere in competenza al Consorzio della Bonifica Burana, siamo quindi a richiedere alcune correzioni dell'elaborato “Interferenze tra cavidotto e canali di competenza del Consorzio di Bonifica di Ferrara”, nello specifico:

- a pag. 05 al riquadro CTR sostituire scolo Sampieri in vece di scolo Tassinara tra parentesi;
- a pag. 06 al riquadro CTR sostituire scolo Sampieri in vece di scolo Tassinara (lo scolo Tassinara termina all'incrocio con la strada);
- a pag. 06 i disegni rappresentano solo il parallelismo con lo scolo “Sampieri”, risulta mancante la sezione dell'attraversamento dello scolo “Tassinara” in corrispondenza con la strada;
- a pag.07 nei riquadri raffiguranti le sezioni, sostituire Scolo Tassinara con Scolo Mascellaro Inferiore.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2022-06-28 09:31:06.0, PG/2022/106432



Uffici periferici:
41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circ.ne Dante. 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358



Preme comunicare che l'efficacia di tale parere idraulico rimane vincolato al rilascio, da parte dello scrivente, delle concessioni o nulla osta riferite ai parallelismi e attraversamenti del cavidotto interrato, che parte dalla nuova cabina E-Distribuzione posta in frazione di San Matteo della Decima sviluppandosi in direzione Sud verso l'abitato di San Giovanni in Persiceto, con gli scolli demaniali in gestione al Consorzio della Bonifica Burana.

La posa del cavidotto, quindi, potrà essere realizzata solamente dopo il rilascio di regolare concessione o nulla osta da parte dello scrivente a seguito di specifica richiesta.

Si invita pertanto questa Spett.le Società a far riferimento al geom. Selmini Gianluca presso la Sede consorziale di Modena (tel. 059.416511) per definire la documentazione necessaria da presentare per il rilascio delle suddette concessioni o nulla osta.

Distinti saluti.


IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)